

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年4月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	藤田 勝也
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2015年4月1日	838	808	12	4	10	74.1	稼動中
2015年4月2日	843	800	17	0	3	73.5	稼動中
2015年4月3日	839	802	11	0	2	73.6	稼動中
2015年4月4日	835	801	14	0	2	73.7	稼動中
2015年4月5日	837	799	23	0	0	72.9	稼動中 スラッジフィード16:10~20:50一時停止
2015年4月6日	835	808	23	0	0	73.6	稼動中
2015年4月7日	835	752	5	0	0	71.8	10:00から整備のため一時停止
2015年4月8日	822	185	8	0	0	61.2	停止中
2015年4月9日	185	40	0	0	0	19.4	停止中
2015年4月10日	40	21	0	0	0	13.3	停止中
2015年4月11日	21	13	0	0	0	12.5	停止中
2015年4月12日	16	10	0	0	0	11.7	停止中
2015年4月13日	14	7	0	0	0	11.2	停止中
2015年4月14日	16	14	0	0	0	10.7	停止中
2015年4月15日	223	12	1	0	0	16.8	18:15一次炉着火・昇温
2015年4月16日	840	222	3	0	0	66.9	10:58キルン着火、スラッジ処理開始
2015年4月17日	831	809	3	0	0	74.7	稼動中
2015年4月18日	831	806	4	0	0	74.9	稼動中
2015年4月19日	834	808	5	0	0	75.1	稼動中
2015年4月20日	835	811	4	0	0	74.9	稼動中
2015年4月21日	834	812	4	0	0	75.1	稼動中
2015年4月22日	833	812	5	0	0	75.7	稼動中
2015年4月23日	835	808	5	0	0	76.1	稼動中
2015年4月24日	835	808	4	0	0	75.9	稼動中
2015年4月25日	839	805	5	0	0	76.3	稼動中
2015年4月26日	834	809	4	0	0	76.2	稼動中
2015年4月27日	844	809	3	0	0	76.4	稼動中
2015年4月28日	837	807	3	0	0	76.8	稼動中
2015年4月29日	839	806	4	0	0	76.8	稼動中
2015年4月30日	841	808	5	0	0	76.5	稼動中
2015年3月31日	841	807	3	0	0	75.1	稼動中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	515 h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 94 T/M
--------------	---------	-------------------	-------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	3/31	4/13	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	5,500 Nm ³ /H	<0.01 Nm ³ /H	122 cm ³ /Nm ³	<0.01 g/Nm ³	
排ガス出口 煙道	乾きガス量		塩化水素	塩素			
			3,700 Nm ³ /H	<2 mg/Nm ³	<2 mg/Nm ³		