

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年6月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	藤田 勝也
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2015年6月1日	836	804	14	9	12	74.6	稼動中
2015年6月2日	832	807	13	0	2	74.9	稼動中
2015年6月3日	836	804	15	0	2	74.9	稼動中
2015年6月4日	838	803	11	0	2	74.6	稼動中
2015年6月5日	836	806	18	0	0	74.9	稼動中
2015年6月6日	840	791	18	0	0	74.8	稼動中
2015年6月7日	834	807	9	0	0	74.9	稼動中
2015年6月8日	836	805	10	0	0	74.9	稼動中
2015年6月9日	834	805	8	0	0	74.6	稼動中
2015年6月10日	833	807	7	0	0	74.8	稼動中
2015年6月11日	858	792	17	0	1	75.1	稼動中
2015年6月12日	834	798	5	0	0	74.3	稼動中
2015年6月13日	836	798	10	0	1	71.7	稼動中
2015年6月14日	837	801	2	0	0	75.9	稼動中
2015年6月15日	836	798	3	0	0	76.3	稼動中
2015年6月16日	830	810	3	0	0	76.5	稼動中
2015年6月17日	836	800	2	0	0	76.0	稼動中
2015年6月18日	833	812	1	0	0	76.1	稼動中
2015年6月19日	833	810	2	0	0	76.0	稼動中
2015年6月20日	832	806	1	0	0	76.5	稼動中
2015年6月21日	835	808	2	0	0	76.6	稼動中
2015年6月22日	832	805	4	0	0	76.4	稼動中
2015年6月23日	839	807	1	0	0	75.9	稼動中
2015年6月24日	837	808	16	0	1	75.4	稼動中
2015年6月25日	836	794	22	0	1	73.5	稼動中
2015年6月26日	842	812	2	0	0	73.5	稼動中
2015年6月27日	834	803	17	0	1	74.3	稼動中
2015年6月28日	835	805	9	0	0	74.4	稼動中
2015年6月29日	835	806	9	0	0	74.2	稼動中
2015年6月30日	838	806	12	0	1	74.7	稼動中
2015年5月31日	834	807	13	0	1	74.1	稼動中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	720 h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 150.4 T/M
--------------	---------	-------------------	----------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	6月11日	7月2日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	5,900 Nm ³ /H	<0.006 Nm ³ /H	47 cm ³ /Nm ³	0.008 g/Nm ³	/
排ガス出口 煙道	乾きガス量		塩化水素	塩素			
			3,600 Nm ³ /H	<0.66 mg/Nm ³	<0.24 mg/Nm ³		