

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年7月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	藤田 勝也
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2015年7月1日	838	800	16	10	13	74.4	稼動中
2015年7月2日	838	806	15	0	2	74.4	稼動中
2015年7月3日	839	806	14	0	2	74.9	稼動中
2015年7月4日	834	433	14	0	3	73.6	稼働中(一時停止有り)
2015年7月5日	874	432	25	0	0	73.6	稼働中(一時停止有り)
2015年7月6日	830	514	25	0	0	74.4	稼働中(一時停止有り)
2015年7月7日	752	105	8	0	0	33.4	停止中
2015年7月8日	105	42	1	0	0	19.2	停止中
2015年7月9日	42	28	0	0	0	16.7	停止中
2015年7月10日	32	25	0	0	0	17.5	停止中
2015年7月11日	33	32	0	0	0	22.5	停止中
2015年7月12日	33	31	0	0	0	25.2	停止中
2015年7月13日	33	31	0	0	0	23.5	停止中
2015年7月14日	31	30	1	0	0	26.1	停止中
2015年7月15日	354	29	1	0	0	26.5	一次炉着火20:00~
2015年7月16日	836	354	26	0	3	70.0	スラッジフィード開始16:40~
2015年7月17日	835	815	13	0	1	73.1	稼動中
2015年7月18日	824	814	0	0	0	69.6	稼動中
2015年7月19日	826	815	0	0	0	69.6	稼動中
2015年7月20日	842	804	1	0	0	74.6	稼動中
2015年7月21日	836	813	3	0	0	77.4	稼動中
2015年7月22日	827	806	3	0	0	77.6	稼動中
2015年7月23日	829	790	3	0	0	77.0	稼働中(一時停止有り)
2015年7月24日	824	243	3	0	0	61.5	消火
2015年7月25日	243	77	1	0	0	27.3	停止中
2015年7月26日	77	42	1	0	0	22.8	停止中
2015年7月27日	52	37	1	0	0	22.5	停止中
2015年7月28日	53	48	1	0	0	24.9	停止中
2015年7月29日	48	43	1	0	0	25.5	停止中
2015年7月30日	43	38	1	0	0	26.3	停止中
2015年7月31日	38	36	1	0	0	26.8	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	347 h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 61.0 T/M
--------------	---------	-------------------	---------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	- Nm ³ /H	- Nm ³ /H	- cm ³ /Nm ³	- g/Nm ³	
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
			- Nm ³ /H	- mg/Nm ³	- mg/Nm ³		