

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年10月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	浜 勝彦
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2015年10月1日	18	17	0	0	0	15.9	停止中
2015年10月2日	18	18	0	0	0	17.0	停止中
2015年10月3日	18	18	0	0	0	15.8	停止中
2015年10月4日	18	16	0	0	0	13.2	停止中
2015年10月5日	16	15	0	0	0	12.8	停止中
2015年10月6日	16	15	0	0	0	13.0	停止中
2015年10月7日	16	15	0	0	0	13.4	停止中
2015年10月8日	15	14	0	0	0	12.5	停止中
2015年10月9日	15	14	0	0	0	14.1	停止中
2015年10月10日	17	15	0	0	0	16.7	停止中
2015年10月11日	17	16	0	0	0	13.9	停止中
2015年10月12日	16	15	0	0	0	13.1	停止中
2015年10月13日	15	14	0	0	0	12.0	停止中
2015年10月14日	14	13	0	-1	0	10.6	停止中
2015年10月15日	13	12	0	-1	0	10.9	停止中
2015年10月16日	15	13	0	0	0	13.1	停止中
2015年10月17日	16	14	0	-1	0	13.3	停止中
2015年10月18日	16	14	0	-1	0	14.1	停止中
2015年10月19日	16	15	0	0	0	13.7	停止中
2015年10月20日	16	14	0	-1	0	10.6	停止中
2015年10月21日	14	13	0	-1	0	11.0	停止中
2015年10月22日	14	12	0	-1	0	10.3	停止中
2015年10月23日	110	9	0	-1	0	10.5	点火・昇温中
2015年10月24日	632	110	110	0	6	62.5	昇温中
2015年10月25日	647	472	80	0	4	67.1	昇温中
2015年10月26日	652	191	110	0	6	58.5	昇温中
2015年10月27日	823	647	76	0	4	72.5	19:20 スラッジ焼却開始
2015年10月28日	829	813	2	0	0	75.2	稼働中
2015年10月29日	824	811	16	0	1	75.4	稼働中
2015年10月30日	826	812	16	0	1	75.2	稼働中
2015年10月31日	827	815	12	0	1	74.9	稼働中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	186h/M		月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 24.25T/M			
排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	- Nm <sup>3</sup> /H	- Nm <sup>3</sup> /H	- cm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	- g/Nm <sup>3</sup>	/
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
		- Nm <sup>3</sup> /H	- mg/Nm <sup>3</sup>	- mg/Nm <sup>3</sup>			