

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年11月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	浜 勝彦
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目							備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	備 考	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値		
2015年11月1日	846	798	15	10	13	74.9	稼働中	
2015年11月2日	836	808	16	0	3	75.0	稼働中	
2015年11月3日	829	814	17	0	3	75.0	稼働中	
2015年11月4日	831	810	20	0	3	73.6	稼働中	
2015年11月5日	834	809	18	0	0	74.9	稼働中	
2015年11月6日	833	811	18	0	0	74.7	稼働中	
2015年11月7日	823	812	17	0	0	74.9	稼働中	
2015年11月8日	822	814	8	0	0	74.8	稼働中	
2015年11月9日	822	809	20	0	1	75.0	稼働中	
2015年11月10日	828	803	13	0	1	74.6	稼働中	
2015年11月11日	835	809	9	0	0	74.6	稼働中	
2015年11月12日	833	805	15	0	1	75.1	稼働中	
2015年11月13日	826	816	7	0	0	74.7	稼働中	
2015年11月14日	825	815	10	0	1	74.7	稼働中	
2015年11月15日	826	816	7	0	0	74.6	稼働中	
2015年11月16日	825	813	15	0	2	74.7	稼働中	
2015年11月17日	825	814	17	0	1	75.2	稼働中	
2015年11月18日	826	815	10	0	1	74.8	稼働中	
2015年11月19日	825	815	14	0	1	74.4	稼働中	
2015年11月20日	824	815	14	0	1	74.6	稼働中	
2015年11月21日	824	816	13	0	1	74.5	稼働中	
2015年11月22日	825	810	9	0	0	74.2	稼働中	
2015年11月23日	825	810	3	0	0	73.8	稼働中	
2015年11月24日	825	816	30	0	2	74.4	稼働中	
2015年11月25日	826	813	8	0	0	74.2	稼働中	
2015年11月26日	825	814	6	0	0	74.9	稼働中	
2015年11月27日	827	817	12	0	1	74.6	稼働中	
2015年11月28日	825	801	7	0	0	74.3	稼働中	
2015年11月29日	825	816	21	0	1	74.9	稼働中	
2015年11月30日	825	93	8	0	0	43.9	消火、停止へ	

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	696.3h/M		月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 163.6T/M			
排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	11月9日	12月4日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )
	採取場所	/	7900Nm <sup>3</sup> /H	<0.01Nm <sup>3</sup> /H	62cm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	0.022g/Nm <sup>3</sup>	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
		5000Nm <sup>3</sup> /H	<0.57mg/m <sup>3</sup>	<0.23mg/m <sup>3</sup>			