

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年12月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	浜 勝彦
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2015年12月1日	93	20	0	0	0	15.7	停止中
2015年12月2日	20	12	0	0	0	10.9	停止中
2015年12月3日	13	8	0	0	0	11.3	停止中
2015年12月4日	243	4	36	0	1	16.1	19:00 着火、昇温へ
2015年12月5日	829	224	98	0	0	65.7	稼働中
2015年12月6日	826	814	98	0	0	75.4	稼働中
2015年12月7日	824	817	8	0	0	75.1	稼働中
2015年12月8日	829	806	11	0	0	74.8	稼働中
2015年12月9日	825	803	8	0	0	75.6	稼働中
2015年12月10日	829	807	8	0	0	75.2	稼働中
2015年12月11日	823	817	7	0	0	75.0	稼働中
2015年12月12日	826	814	9	0	0	75.0	稼働中
2015年12月13日	826	802	13	0	1	75.1	稼働中
2015年12月14日	833	809	8	0	0	74.1	稼働中
2015年12月15日	825	816	10	0	1	75.0	稼働中
2015年12月16日	823	817	32	0	3	74.3	稼働中
2015年12月17日	825	816	22	0	1	74.1	稼働中
2015年12月18日	833	800	10	0	1	74.6	稼働中
2015年12月19日	823	817	34	0	2	75.2	稼働中
2015年12月20日	822	819	7	0	0	75.4	稼働中
2015年12月21日	827	818	37	0	2	75.1	稼働中
2015年12月22日	825	817	7	0	0	75.2	稼働中
2015年12月23日	821	811	21	0	1	75.3	稼働中
2015年12月24日	823	806	22	0	1	75.2	稼働中
2015年12月25日	827	797	13	0	1	74.0	稼働中
2015年12月26日	829	807	10	0	1	74.1	稼働中
2015年12月27日	846	802	29	0	2	73.4	稼働中
2015年12月28日	831	154	6	0	0	52.2	09:50 消火、停止へ
2015年12月29日	154	58	0	0	0	21.6	停止中
2015年12月30日	107	92	0	0	0	10.0	停止中
2015年12月31日	92	70	0	0	0	8.0	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	566.8h/M		月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 117.3T/M			
排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	- Nm <sup>3</sup> /H	- Nm <sup>3</sup> /H	- cm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	- g/Nm <sup>3</sup>	
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
			- Nm <sup>3</sup> /H	- mg/Nm <sup>3</sup>	- mg/Nm <sup>3</sup>		