

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2016年1月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	浜 勝彦
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2016年1月1日	70	51	0	0	0	6.3	停止中
2016年1月2日	51	35	0	0	0	8.6	停止中
2016年1月3日	35	25	0	0	0	6.8	停止中
2016年1月4日	25	17	0	0	0	4.1	停止中
2016年1月5日	17	10	0	0	0	2.7	停止中
2016年1月6日	10	7	0	0	0	1.8	停止中
2016年1月7日	7	5	0	0	0	0.6	停止中
2016年1月8日	5	4	0	0	0	0.9	停止中
2016年1月9日	4	3	0	0	0	0.2	停止中
2016年1月10日	3	2	0	0	0	-0.1	停止中
2016年1月11日	2	1	0	0	0	-1.1	停止中
2016年1月12日	1	0	0	0	0	-1.2	停止中
2016年1月13日	1	0	0	0	0	-0.7	停止中
2016年1月14日	1	0	0	0	0	-0.7	停止中
2016年1月15日	1	0	0	0	0	-1.3	停止中
2016年1月16日	0	0	0	0	0	-1.3	停止中
2016年1月17日	0	-1	0	0	0	-1.4	停止中
2016年1月18日	0	-1	0	0	0	-1.7	停止中
2016年1月19日	1	0	0	0	0	-0.6	停止中
2016年1月20日	1	0	0	0	0	-0.4	停止中
2016年1月21日	1	1	0	0	0	-0.5	停止中
2016年1月22日	1	0	0	0	0	-0.9	停止中
2016年1月23日	1	0	0	0	0	-1.2	停止中
2016年1月24日	1	0	0	0	0	-1.5	停止中
2016年1月25日	0	0	0	0	0	-1.9	停止中
2016年1月26日	0	-1	0	0	0	-0.9	停止中
2016年1月27日	1	0	0	0	0	0.3	停止中
2016年1月28日	2	1	0	0	0	0.2	停止中
2016年1月29日	2	1	0	0	0	-0.1	停止中
2016年1月30日	2	1	0	0	0	-0.1	停止中
2016年1月31日	2	1	0	0	0	-0.6	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	0h/M		月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 0T/M			
排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	12月9日	1月13日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所	/	5300Nm ³ /H	<0.01Nm ³ /H	86cm ³ /Nm ³	0.03g/Nm ³	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
	3300Nm ³ /H	<0.56mg/Nm ³	<0.23mg/Nm ³				