産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2021年12月分）

事業所名	住友化学㈱三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川　剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口ガス温度	備　　考（排ガス処理設備の清掃）
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2022年12月1日	13	10	0	0	0	11.3	停止中
2022年12月2日	638	6	0	0	0	51.4	定期ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(煙道の部分更新含む)後の乾燥焚きを実施（スラッジ焼却の実施なし）
2022年12月3日	827	638	0	0	0	69.6	
2022年12月4日	826	814	0	0	0	71.7	
2022年12月5日	824	93	0	0	0	51.6	冷却のため消火
2022年12月6日	466	29	0	0	0	23.6	着火、昇温開始
2022年12月7日	834	466	59	2	17	69.3	スラッジ焼却開始　19:30～
2022年12月8日	829	807	35	0	12	72.1	スラッジ焼却一時停止12:30～17:30(燃料噴霧点検実施)
2022年12月9日	838	800	39	7	18	74.1	運転中
2022年12月10日	832	807	39	6	16	74.0	運転中
2022年12月11日	834	806	36	6	17	74.2	運転中
2022年12月12日	836	805	41	7	18	73.8	運転中
2022年12月13日	830	810	41	4	16	73.2	運転中
2022年12月14日	828	810	52	5	18	74.0	運転中
2022年12月15日	877	761	30	2	8	73.8	スラッジ焼却一時停止11:00～15:00（燃料ｺﾝﾄﾛｰﾈ弁の点検実施）
2022年12月16日	830	811	42	7	19	74.6	運転中
2022年12月17日	828	811	43	5	18	74.1	運転中
2022年12月18日	831	810	32	5	14	74.2	運転中
2022年12月19日	830	812	34	5	14	74.2	運転中
2022年12月20日	830	813	35	5	14	74.0	運転中
2022年12月21日	829	812	39	5	16	74.5	運転中
2022年12月22日	837	811	40	4	15	74.4	運転中
2022年12月23日	829	812	42	4	17	74.4	運転中
2022年12月24日	832	810	29	4	7	75.8	運転中
2022年12月25日	829	800	37	3	15	74.1	スラッジ焼却一時停止20:45～21:15（燃焼ガス温度低下のため）
2022年12月26日	840	353	40	0	12	70.4	スラッジ焼却一時停止7:30～20:30（燃焼ガス温度低下のため）
2022年12月27日	836	283	39	0	0	70.0	スラッジ焼却一時停止7:50～13:50（燃焼ガス温度計点検実施）
2022年12月28日	836	810	34	0	16	73.6	運転中
2022年12月29日	830	810	37	0	16	73.4	運転中
2022年12月30日	829	811	39	5	16	73.2	運転中
2022年12月31日	832	808	31	4	13	73	運転中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の総稼働時間	553.2h/M	月間の焼却物の種類及び数量	汚　泥：　130.9T/M

	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	－	－	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
排ガスの分析結果	採取場所		－	－	－	－	－
	排ガス出口煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素	塩素		
			－	－	－		