産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2022年01月分）

事業所名	住友化学㈱三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川　剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口ガス温度	備　　考（排ガス処理設備の清掃）
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2022年1月1日	834	808	33	4	14	72.8	運転中
2022年1月2日	832	810	33	3	13	73.0	運転中
2022年1月3日	830	811	30	4	13	73.2	運転中
2022年1月4日	833	810	41	4	16	73.0	運転中
2022年1月5日	832	805	39	4	16	73.1	運転中
2022年1月6日	829	810	42	4	16	73.8	運転中
2022年1月7日	832	808	37	4	18	74.3	運転中
2022年1月8日	834	809	43	5	19	74.2	運転中
2022年1月9日	857	794	46	2	14	73.0	温度計点検のため 15:15～17:00スラッジ停止
2022年1月10日	830	811	42	7	17	73.8	運転中
2022年1月11日	830	812	45	6	18	73.8	運転中
2022年1月12日	832	806	22	4	9	74.5	運転中
2022年1月13日	831	808	43	5	19	73.2	運転中
2022年1月14日	831	812	46	4	16	72.8	運転中
2022年1月15日	828	812	44	5	17	74.1	運転中
2022年1月16日	856	808	33	2	13	73.9	運転中
2022年1月17日	833	809	11	4	8	74.1	運転中
2022年1月18日	828	812	13	8	10	74.8	運転中
2022年1月19日	832	809	15	6	12	74.8	運転中
2022年1月20日	835	805	17	11	13	76.1	運転中
2022年1月21日	831	811	13	8	10	76.2	運転中
2022年1月22日	826	813	11	8	10	76.6	運転中
2022年1月23日	846	815	13	3	8	76.2	運転中
2022年1月24日	829	812	13	6	9	74.6	運転中
2022年1月25日	829	813	6	2	3	73.1	スラッジ処理停止　5:00
2022年1月26日	832	86	8	0	1	43.1	8:30　消火
2022年1月27日	149	54	0	0	0	26.7	停止中
2022年1月28日	132	89	0	0	0	13.5	停止中
2022年1月29日	89	58	0	0	0	6.5	停止中
2022年1月30日	58	36	0	0	0	3.6	停止中
2022年1月31日	36	27	0	0	0	2	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の総稼働時間	575.1h/M	月間の焼却物の種類及び数量	汚　泥：115.7T/M

	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	12月24日	1月18日	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
排ガスの分析結果	採取場所		5900Nm^3/H	<0.01Nm^3/H	82cm^3/Nm^3	<0.01g/Nm^3	－
	排ガス出口煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素			
			3500Nm^3/H	<2mg/Nm^3			