

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年04月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川 剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2022年4月1日	835	810	23	5	9	75.4	運転中
2022年4月2日	831	810	28	4	10	74.9	スラッジ処理一時停止 23:40~24:00
2022年4月3日	849	801	24	4	12	74.4	運転中
2022年4月4日	832	810	22	6	11	74.6	運転中
2022年4月5日	831	812	30	5	11	74.6	運転中
2022年4月6日	830	812	41	2	7	69.4	運転中
2022年4月7日	832	368	65	0	6	62.6	スラッジ処理一時停止(メンテナンス) 12:20~17:50
2022年4月8日	836	807	37	2	10	70.1	運転中
2022年4月9日	836	805	38	5	15	74.3	運転中
2022年4月10日	832	813	41	4	16	74.6	運転中
2022年4月11日	829	812	47	6	17	74.2	運転中
2022年4月12日	831	812	39	5	16	74.5	運転中
2022年4月13日	841	810	39	2	12	73.4	運転中
2022年4月14日	836	806	12	7	9	76.8	運転中
2022年4月15日	848	807	11	6	8	76.0	運転中
2022年4月16日	829	813	9	7	8	75.9	運転中
2022年4月17日	827	95	10	0	3	50.2	処理停止、消火 10:40
2022年4月18日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年4月19日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年4月20日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年4月21日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年4月22日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年4月23日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年4月24日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年4月25日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年4月26日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年4月27日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年4月28日	823	9	0	0	17	40.1	ST着火 11:00 昇温中
2022年4月29日	832	799	37	0	15	74.3	スラッジ処理開始 0:30~
2022年4月30日	834	806	42	9	19	74.3	運転中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	435.4h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 121.325T/M
--------------	----------	-------------------	-----------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	-	-	-	-	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
	-		-	-			