

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年05月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川 剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2022年5月1日	827	810	41	8	20	74.5	運転中
2022年5月2日	825	805	43	8	19	74.4	運転中
2022年5月3日	827	805	41	6	18	74.5	運転中
2022年5月4日	827	812	49	7	20	74.7	運転中
2022年5月5日	844	786	38	5	17	75.0	スラッジ一時停止(メンテナンス) 09:00~10:00
2022年5月6日	831	811	40	6	18	75.4	運転中
2022年5月7日	827	815	40	6	16	76.0	運転中
2022年5月8日	829	813	43	7	18	75.7	運転中
2022年5月9日	833	804	43	7	20	75.6	運転中
2022年5月10日	829	811	40	6	16	75.6	運転中
2022年5月11日	838	811	11	8	9	76.6	運転中
2022年5月12日	841	809	13	8	9	76.5	運転中
2022年5月13日	825	814	12	9	10	76.3	運転中
2022年5月14日	832	815	11	8	9	76.1	運転中
2022年5月15日	832	814	10	8	9	75.9	運転中
2022年5月16日	827	813	12	9	10	76.0	運転中
2022年5月17日	826	814	9	7	8	76.3	運転中
2022年5月18日	828	812	8	7	7	76.5	運転中
2022年5月19日	836	199	79	2	11	66.6	スラッジ一時停止(メンテナンス) 12:00~21:00
2022年5月20日	825	815	9	8	9	75.9	運転中
2022年5月21日	825	816	9	7	8	75.9	運転中
2022年5月22日	825	816	9	8	9	75.9	運転中
2022年5月23日	824	815	9	8	9	75.7	運転中
2022年5月24日	824	815	8	7	8	75.2	運転中
2022年5月25日	825	816	9	7	8	75.4	運転中
2022年5月26日	825	815	9	0	8	75.0	運転中
2022年5月27日	828	816	8	0	0	74.8	運転中
2022年5月28日	826	814	9	0	8	74.8	運転中
2022年5月29日	826	816	10	0	9	75.5	運転中
2022年5月30日	826	815	10	7	8	76.2	運転中
2022年5月31日	827	813	9	8	8	75.8	運転中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	734.00h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 194.844T/M				
排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	4月1日	5月6日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	5900Nm ³ /H	<0.01Nm ³ /H	97cm ³ /Nm ³	<0.01g/Nm ³	-
	排ガス出口 煙道		3700Nm ³ /H	<2mg/Nm ³	/	/	