

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年08月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川 剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2022年8月1日	835	808	12	10	11	75.0	運転中
2022年8月2日	832	807	15	10	12	74.9	運転中
2022年8月3日	831	810	12	10	11	74.5	運転中
2022年8月4日	834	811	12	10	11	75.0	運転中
2022年8月5日	830	292	18	1	8	71.5	スラッジフィード停止 19:30 消火 21:20
2022年8月6日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月7日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月8日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月9日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月10日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月11日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月12日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月13日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月14日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月15日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月16日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月17日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月18日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月19日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月20日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月21日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月22日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月23日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月24日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月25日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月26日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月27日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月28日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月29日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月30日	0	0	0	0	0	0.0	停止中
2022年8月31日	0	0	0	0	0	0.0	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	115.30h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 23.988T/M
--------------	-----------	-------------------	----------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	7月25日	8月8日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	5600Nm ³ /H	<0.01Nm ³ /H	114cm ³ /Nm ³	<0.01g/Nm ³	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	/	/	
		3500Nm ³ /H	<2mg/Nm ³				