

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年11月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川 剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2022年11月1日	15	11	0	0	0	11.7	停止中
2022年11月2日	17	12	1	0	1	12.8	停止中
2022年11月3日	15	11	1	0	1	9.7	停止中
2022年11月4日	12	9	1	0	1	8.4	停止中
2022年11月5日	14	10	1	0	1	9.1	停止中
2022年11月6日	15	12	1	0	1	10.0	停止中
2022年11月7日	15	6	1	0	1	11.2	停止中
2022年11月8日	13	9	1	0	1	11.4	停止中
2022年11月9日	16	9	1	1	1	11.6	停止中
2022年11月10日	800	12	63	1	31	38.0	10:00 着火、昇温
2022年11月11日	831	135	69	0	11	53.6	4:30 スラッジフィード開始 10:30 フィード停止 14:00 除害点検のため消火
2022年11月12日	690	63	85	0	26	32.0	16:30 着火、昇温
2022年11月13日	838	690	37	5	22	74.5	5:30 スラッジフィード開始
2022年11月14日	833	351	94	7	37	72.6	19:30 スラッジフィード停止 21:40 除害点検のため消火
2022年11月15日	567	55	77	0	20	27.4	20:00 着火、昇温
2022年11月16日	829	567	81	3	19	72.4	11:00 スラッジフィード開始
2022年11月17日	828	811	16	11	13	75.4	運転中
2022年11月18日	832	807	13	8	11	75.7	運転中
2022年11月19日	841	800	18	11	13	75.6	運転中
2022年11月20日	836	804	18	11	14	75.8	運転中
2022年11月21日	839	804	13	5	9	72.3	運転中
2022年11月22日	836	802	16	5	10	72.4	運転中
2022年11月23日	830	810	13	10	11	76.5	運転中
2022年11月24日	832	180	48	0	13	67.7	16:30 スラッジフィード停止 18:15 除害点検のため消火
2022年11月25日	696	36	71	0	25	30.5	17:50 着火、昇温
2022年11月26日	838	696	48	0	14	72.1	6:00 スラッジフィード開始
2022年11月27日	831	808	54	0	0	74.0	運転中
2022年11月28日	833	810	64	0	29	74.6	運転中
2022年11月29日	830	810	51	0	29	74.5	運転中
2022年11月30日	831	810	61	14	30	74.6	運転中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	379.3h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 97.521T/M
--------------	----------	-------------------	----------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	-	-	-	-	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		