

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年12月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川 剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2022年12月1日	831	807	44	13	26	74.6	運転中
2022年12月2日	830	808	44	9	21	74.7	運転中
2022年12月3日	831	808	68	16	32	74.7	運転中
2022年12月4日	832	808	60	10	24	74.0	運転中
2022年12月5日	833	807	52	9	20	74.3	運転中
2022年12月6日	832	806	43	6	16	74.7	運転中
2022年12月7日	853	810	78	27	46	73.7	運転中
2022年12月8日	832	810	59	12	34	74.0	運転中
2022年12月9日	834	808	66	21	35	73.9	運転中
2022年12月10日	833	809	58	15	33	74.0	運転中
2022年12月11日	831	809	49	8	25	74.2	運転中
2022年12月12日	833	805	52	7	24	74.7	運転中
2022年12月13日	831	811	43	7	20	74.2	運転中
2022年12月14日	832	808	40	7	18	74.6	運転中
2022年12月15日	858	808	58	8	29	73.9	運転中
2022年12月16日	832	807	42	7	18	72.8	運転中
2022年12月17日	832	806	54	10	25	74.1	運転中
2022年12月18日	851	805	69	8	27	73.6	運転中
2022年12月19日	835	803	34	5	15	75.0	運転中
2022年12月20日	845	806	55	9	30	74.1	運転中
2022年12月21日	828	810	54	13	35	73.9	運転中
2022年12月22日	829	812	67	15	41	73.7	運転中
2022年12月23日	829	811	88	9	28	72.9	運転中
2022年12月24日	832	810	58	6	24	72.1	運転中
2022年12月25日	831	82	1	1	1	48.4	スラッジ停止 03:00 消火 11:30
2022年12月26日	148	59	1	0	1	27.5	停止中
2022年12月27日	134	91	1	0	0	27.9	停止中
2022年12月28日	91	60	15	0	3	18.4	停止中
2022年12月29日	60	36	1	0	1	13.0	停止中
2022年12月30日	36	24	1	1	1	7.4	停止中
2022年12月31日	24	17	1	1	1	5.3	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	579.00h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 132.430T/M
--------------	-----------	-------------------	-----------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	11月24日	12月15日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	5100Nm <sup>3</sup> /H	<0.01Nm <sup>3</sup> /H	80cm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	<0.01g/Nm <sup>3</sup>	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	/	/	
		3300Nm <sup>3</sup> /H	<2mg/Nm <sup>3</sup>				