

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2023年01月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川 剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2023年1月1日	17	11	0	0	0	4.3	停止中
2023年1月2日	11	5	0	0	0	1.4	停止中
2023年1月3日	5	3	0	0	0	-0.1	停止中
2023年1月4日	3	2	0	0	0	-0.7	停止中
2023年1月5日	2	1	0	0	0	-0.8	停止中
2023年1月6日	3	1	0	0	0	-0.2	停止中
2023年1月7日	5	1	0	0	0	0.5	停止中
2023年1月8日	5	2	0	0	0	0.2	停止中
2023年1月9日	6	1	0	0	0	0.7	停止中
2023年1月10日	4	2	0	0	0	-0.1	停止中
2023年1月11日	6	1	0	0	0	1.1	停止中
2023年1月12日	10	3	0	0	0	2.2	停止中
2023年1月13日	9	3	0	0	0	4.0	停止中
2023年1月14日	9	6	0	0	0	4.8	停止中
2023年1月15日	6	3	0	0	0	1.3	停止中
2023年1月16日	3	2	0	0	0	0.3	停止中
2023年1月17日	2	1	0	0	0	-0.7	停止中
2023年1月18日	2	1	0	0	0	-0.6	停止中
2023年1月19日	3	0	0	0	0	-0.3	停止中
2023年1月20日	5	2	0	0	0	1.2	停止中
2023年1月21日	3	1	0	0	0	-0.2	停止中
2023年1月22日	2	0	0	0	0	-1.2	停止中
2023年1月23日	1	-1	0	0	0	-1.4	停止中
2023年1月24日	1	-2	0	0	0	-2.0	停止中
2023年1月25日	-2	-4	0	0	0	-5.8	停止中
2023年1月26日	-2	-4	0	0	0	-5.0	停止中
2023年1月27日	-1	-4	0	0	0	-4.2	停止中
2023年1月28日	-1	-3	0	0	0	-4.2	停止中
2023年1月29日	-1	-3	0	0	0	-4.7	停止中
2023年1月30日	-1	-4	0	0	0	-4.2	停止中
2023年1月31日	0	-2	0	0	0	-3.3	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	0h/M		月間の焼却物の種類 及び数量		汚 泥: 0T/M		
排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	12月19日	1月20日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	5400Nm ³ /H	<0.01Nm ³ /H	82cm ³ /Nm ³	<0.01g/Nm ³	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	/	/	
			3200Nm ³ /H	2mg/Nm ³			