

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2023年03月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川 剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2023年3月1日	12	8	0	0	0	7.7	停止中
2023年3月2日	10	6	0	0	0	3.8	停止中
2023年3月3日	7	4	0	0	0	2.5	停止中
2023年3月4日	7	4	0	0	0	2.9	停止中
2023年3月5日	10	3	0	0	0	3.3	停止中
2023年3月6日	11	4	0	0	0	4.3	停止中
2023年3月7日	12	6	0	0	0	6.7	停止中
2023年3月8日	15	8	0	0	0	9.4	停止中
2023年3月9日	14	10	0	0	0	8.3	停止中
2023年3月10日	10	8	0	0	0	7.0	停止中
2023年3月11日	13	7	0	0	0	8.8	停止中
2023年3月12日	11	8	0	0	0	11.3	停止中
2023年3月13日	524	8	74	0	22	35.4	ST着火 11:20 昇温中
2023年3月14日	826	521	40	3	16	71.2	スラッジフィード開始 11:40
2023年3月15日	828	810	41	5	19	74.5	運転中
2023年3月16日	832	805	41	4	16	73.2	運転中
2023年3月17日	830	809	45	6	18	74.3	運転中
2023年3月18日	834	802	43	7	19	74.4	運転中
2023年3月19日	829	806	39	7	17	74.8	運転中
2023年3月20日	829	809	32	7	14	74.9	運転中
2023年3月21日	831	805	38	6	18	74.7	運転中
2023年3月22日	831	807	28	6	13	74.7	運転中
2023年3月23日	835	805	43	6	16	75.4	運転中
2023年3月24日	848	804	43	6	17	75.0	運転中
2023年3月25日	831	804	36	8	17	74.1	運転中
2023年3月26日	833	809	45	0	18	73.8	運転中
2023年3月27日	831	810	39	0	0	73.9	運転中
2023年3月28日	832	804	41	0	18	74.3	運転中
2023年3月29日	834	806	38	0	18	74.5	運転中
2023年3月30日	833	808	40	7	18	74.4	運転中
2023年3月31日	831	809	41	8	20	73.9	運転中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	394.4h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 91.716T/M
--------------	----------	-------------------	----------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	-	-	-	-	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		