産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2023年06月分）

事業所名	住友化学㈱三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川　剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口ガス温度	備　　考（排ガス処理設備の清掃）
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2023年6月1日	826	814	47	7	20	74.0	運転中
2023年6月2日	828	812	46	8	21	74.6	運転中
2023年6月3日	831	811	49	8	23	73.7	運転中
2023年6月4日	835	808	45	7	19	73.8	運転中
2023年6月5日	831	810	46	9	20	74.3	運転中
2023年6月6日	834	806	55	7	22	74.5	運転中
2023年6月7日	836	804	59	9	24	74.7	運転中
2023年6月8日	835	805	59	9	25	75.1	運転中
2023年6月9日	839	804	61	9	24	74.8	運転中
2023年6月10日	835	807	42	8	19	74.9	運転中
2023年6月11日	835	805	39	7	17	75.1	運転中
2023年6月12日	836	803	35	7	13	75.6	運転中
2023年6月13日	837	804	50	8	21	75.3	運転中
2023年6月14日	838	804	57	9	23	74.8	運転中
2023年6月15日	839	806	57	9	22	74.4	運転中
2023年6月16日	838	803	47	8	21	74.8	運転中
2023年6月17日	841	804	46	8	21	74.4	運転中
2023年6月18日	831	808	48	5	21	74.2	（バーナー点検:13:20～15:30）
2023年6月19日	839	804	33	2	11	73.2	（バーナー点検:00:30～03:00）
2023年6月20日	829	141	13	0	6	61.4	スラッジ停止　12:30 キルン消火　16:30
2023年6月21日	141	57	1	0	1	26.9	停止中
2023年6月22日	124	89	1	0	1	41.8	停止中
2023年6月23日	89	62	0	0	0	33.0	停止中
2023年6月24日	62	46	0	0	0	25.6	停止中
2023年6月25日	46	38	1	0	1	23.2	停止中
2023年6月26日	38	32	1	0	1	22.8	停止中
2023年6月27日	33	30	1	0	0	22.5	停止中
2023年6月28日	34	28	1	0	1	24.7	停止中
2023年6月29日	31	26	1	0	1	21.6	停止中
2023年6月30日	27	25	1	1	1	21.6	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の総稼働時間	463.20h/M	月間の焼却物の種類及び数量	汚　泥：　112.155T/M

	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	4月3日	5月1日	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
排ガスの分析結果	採取場所		5900Nm^3/H	<0.01Nm^3/H	57cm^3/Nm^3	<0.01g/Nm^3	－
	排ガス出口煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素			
			3900Nm^3/H	<2mg/Nm^3			