産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2023年12月分）

事業所名	住友化学㈱三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川　剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口ガス温度	備　　考（排ガス処理設備の清掃）
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2023年12月1日	832	235	60	0	27	68	設備点検のため消火　20:00
2023年12月2日	235	48	9	0	1	20	停止中
2023年12月3日	48	19	28	0	4	13	停止中
2023年12月4日	19	10	61	0	9	11	停止中
2023年12月5日	14	9	1	0	0	11	停止中
2023年12月6日	12	6	1	0	0	11	停止中
2023年12月7日	12	6	1	0	0	11	停止中
2023年12月8日	10	5	1	0	0	11	停止中
2023年12月9日	14	8	1	0	0	12	停止中
2023年12月10日	11	6	0	0	0	11	停止中
2023年12月11日	505	5	50	0	29	21	着火･昇温　17:00～
2023年12月12日	516	45	50	1	25	19	設備点検のため消火　0:50 着火･昇温中　18:30～
2023年12月13日	839	396	69	4	17	69	スラッジフィード開始21:00～
2023年12月14日	836	810	48	12	29	74	運転中
2023年12月15日	841	812	43	11	26	74	運転中
2023年12月16日	846	817	45	7	19	74	運転中
2023年12月17日	845	809	54	8	20	73	運転中
2023年12月18日	835	808	31	9	16	74	運転中
2023年12月19日	833	812	50	10	22	74	運転中
2023年12月20日	834	815	49	13	27	74	運転中
2023年12月21日	849	814	54	7	24	74	運転中
2023年12月22日	831	798	45	1	10	69	スラッジー時停止07:30～20:30
2023年12月23日	835	806	46	13	26	75	運転中
2023年12月24日	835	804	32	8	19	75	運転中
2023年12月25日	832	807	48	7	19	74	運転中
2023年12月26日	831	807	40	0	17	74	運転中
2023年12月27日	832	805	36	0	0	74	運転中
2023年12月28日	846	796	36	0	15	73	スラッジー時停止09:00～11:00
2023年12月29日	839	799	31	0	9	70	スラッジー時停止07:00～16:00
2023年12月30日	835	808	30	6	11	74	運転中
2023年12月31日	842	811	13	8	10	75	運転中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の総稼働時間	435h/M	月間の焼却物の種類及び数量	汚　泥：89．926T/M

	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
排ガスの分析結果	11月29日	12月14日	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
	採取場所		7800Nm^3/H	<0.01Nm^3/H	59cm^3/Nm^3	<0.01g/Nm^3	－
	排ガス出口煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素			
			5200Nm^3/H	<2mg/Nm^3			