

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2024年04月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川 剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2024年4月1日	11	8	5	5	5	7	停止中
2024年4月2日	11	8	5	5	5	7	停止中
2024年4月3日	11	6	5	5	5	7	停止中
2024年4月4日	12	9	5	5	5	8	停止中
2024年4月5日	13	8	6	0	4	8	停止中
2024年4月6日	14	7	0	-1	0	8	停止中
2024年4月7日	17	9	0	-1	0	11	停止中
2024年4月8日	16	12	0	0	0	12	停止中
2024年4月9日	15	9	0	-1	0	9	停止中
2024年4月10日	14	6	0	-1	0	7	停止中
2024年4月11日	14	8	0	-1	0	8	停止中
2024年4月12日	17	10	0	0	0	11	停止中
2024年4月13日	18	9	2	0	1	12	停止中
2024年4月14日	20	10	2	1	1	17	停止中
2024年4月15日	20	14	2	1	1	13	停止中
2024年4月16日	18	14	2	1	1	15	停止中
2024年4月17日	16	13	2	1	1	13	停止中
2024年4月18日	562	11	40	1	35	32	着火昇温 11:00
2024年4月19日	829	562	56	5	14	71	スラッジフィード開始14:00
2024年4月20日	828	813	40	8	17	75	運転中
2024年4月21日	836	812	42	8	19	75	運転中
2024年4月22日	827	811	35	9	17	75	運転中
2024年4月23日	829	812	40	3	15	74	スラッジフィード一時停止 10:30~12:00
2024年4月24日	828	809	44	9	20	75	運転中
2024年4月25日	833	803	38	10	19	75	運転中
2024年4月26日	836	803	40	0	18	75	運転中
2024年4月27日	835	805	39	0	0	76	運転中
2024年4月28日	830	808	41	0	21	76	運転中
2024年4月29日	831	808	36	0	18	76	運転中
2024年4月30日	827	812	34	11	17	76	運転中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	272.5h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 65.167T/M				
排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	-	-	-	-	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
			-	-	-		