

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2024年05月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川 剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2024年5月1日	828	811	27	9	15	75.7	運転中
2024年5月2日	837	805	32	9	15	76.1	運転中
2024年5月3日	839	804	13	10	12	77.4	運転中
2024年5月4日	831	808	15	11	13	77.7	運転中
2024年5月5日	834	808	14	11	13	77.8	運転中
2024年5月6日	833	810	13	12	12	77.5	運転中
2024年5月7日	831	810	14	12	13	77.5	運転中
2024年5月8日	832	809	15	12	13	77.7	運転中
2024年5月9日	833	812	14	11	12	77.3	運転中
2024年5月10日	850	806	17	8	13	77.2	運転中
2024年5月11日	834	809	16	12	14	77.0	運転中
2024年5月12日	832	812	16	13	15	76.5	運転中
2024年5月13日	830	811	15	13	14	75.7	運転中
2024年5月14日	833	807	18	13	15	76.3	運転中
2024年5月15日	834	806	21	14	18	77.2	運転中
2024年5月16日	834	804	18	14	16	76.7	運転中
2024年5月17日	833	809	17	12	15	76.5	運転中
2024年5月18日	840	811	18	13	15	76.9	運転中

2024年5月19日	839	145	19	2	10	58.3	スラッジ停止 12:00 消火 14:20
2024年5月20日	145	55	3	2	2	22.5	停止中
2024年5月21日	111	88	3	2	2	28.6	停止中
2024年5月22日	88	65	3	1	2	23.6	停止中
2024年5月23日	66	53	2	1	2	26.5	停止中
2024年5月24日	53	36	3	2	2	21.0	停止中
2024年5月25日	36	29	3	2	2	17.9	停止中
2024年5月26日	29	24	2	0	2	16.4	停止中
2024年5月27日	25	22	3	0	0	16.9	停止中
2024年5月28日	24	19	3	0	2	16.0	停止中
2024年5月29日	21	17	3	0	2	14.0	停止中
2024年5月30日	22	16	3	2	2	15.2	停止中
2024年5月31日	20	16	3	2	2	14.2	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	444.0h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 94.829T/M
--------------	----------	-------------------	----------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス (ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所	/	-	-	-	-	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
			-	-	-		