

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2024年07月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川 剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2024年7月1日	830	811	15	11	13	76	運転中
2024年7月2日	830	811	16	12	14	77	運転中
2024年7月3日	829	812	55	10	22	75	運転中
2024年7月4日	838	797	62	8	26	74	運転中
2024年7月5日	833	807	56	3	20	72	運転中
2024年7月6日	828	812	81	6	28	74	運転中
2024年7月7日	831	808	42	9	15	74	運転中
2024年7月8日	828	812	11	10	11	75	運転中
2024年7月9日	829	812	13	10	12	75	運転中
2024年7月10日	830	811	13	6	12	76	スラッジ処理停止 22:00
2024年7月11日	835	76	21	1	3	34	消火 03:00
2024年7月12日	130	66	2	1	1	32	停止中
2024年7月13日	116	82	3	1	2	34	停止中
2024年7月14日	82	59	3	2	3	30	停止中
2024年7月15日	59	46	3	2	3	27	停止中
2024年7月16日	46	37	3	2	3	25	停止中
2024年7月17日	37	33	3	2	3	24	停止中
2024年7月18日	33	30	4	2	3	24	停止中
2024年7月19日	31	28	3	2	3	23	停止中
2024年7月20日	31	27	3	2	3	25	停止中
2024年7月21日	33	27	3	2	3	26	停止中
2024年7月22日	34	29	3	2	2	27	停止中
2024年7月23日	32	29	3	2	2	26	停止中
2024年7月24日	31	28	3	2	3	25	停止中
2024年7月25日	29	26	3	3	3	23	停止中
2024年7月26日	26	24	4	0	3	21	停止中
2024年7月27日	24	23	4	0	0	20	停止中
2024年7月28日	25	22	3	0	3	23	停止中
2024年7月29日	28	24	3	0	3	25	停止中
2024年7月30日	32	26	3	2	3	27	停止中
2024年7月31日	31	27	3	2	3	26	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	238.0h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 47.151T/M
--------------	----------	-------------------	----------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所	/	-	-	-	-	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		