産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2023年10月分）

事業所名	住友化学㈱三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	豊川　剛寿
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口ガス温度	備　　考（排ガス処理設備の清掃）
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2023年10月1日	24	19	1	1	1	20.4	停止中
2023年10月2日	22	19	1	1	1	18.4	停止中
2023年10月3日	24	17	1	1	1	18.4	停止中
2023年10月4日	23	18	1	1	1	18.7	停止中
2023年10月5日	22	17	1	1	1	17.3	停止中
2023年10月6日	17	16	1	1	1	15.3	停止中
2023年10月7日	20	15	1	1	1	15.7	停止中
2023年10月8日	20	15	1	0	1	15.7	停止中
2023年10月9日	20	15	1	0	1	15.9	停止中
2023年10月10日	19	16	1	1	1	15.8	停止中
2023年10月11日	21	15	1	0	1	16.0	停止中
2023年10月12日	22	14	1	0	1	15.6	停止中
2023年10月13日	23	15	1	0	1	16.8	停止中
2023年10月14日	23	16	5	0	5	17.1	停止中
2023年10月15日	21	16	1	0	0	15.3	停止中
2023年10月16日	27	13	5	0	1	15.1	停止中
2023年10月17日	482	11	20	0	18	17.1	着火　14:00～消火14:40※ 着火　21:00～消火22:30※ ※除害設備点検のため
2023年10月18日	708	46	25	0	24	38.7	着火　03:00～消火13:30※ ※除害設備点検のため
2023年10月19日	470	36	7	0	6	23.2	着火19:30～昇温中
2023年10月20日	826	253	20	0	17	63.9	スラッジフィード開始　13:45 消火　19:00※ ※除害設備点検のため
2023年10月21日	831	161	35	0	11	65.4	着火　02:45～昇温 スラッジフィード開始　11:30
2023年10月22日	831	803	43	2	16	73.4	スラッジフィード停止20:20 消火　22:45※ ※バーナー点検のため
2023年10月23日	832	110	14	0	4	55.6	着火　02:30～昇温 スラッジフィード開始　05:00 消火　13:00※ ※焼却炉点検のため
2023年10月24日	110	33	0	0	0	18.6	停止中
2023年10月25日	33	19	0	0	0	14.7	停止中
2023年10月26日	22	15	0	0	0	13.9	停止中
2023年10月27日	20	12	0	0	0	14.2	停止中
2023年10月28日	19	14	0	0	0	13.6	停止中
2023年10月29日	17	16	0	0	0	13.2	停止中
2023年10月30日	17	14	0	0	0	12.8	停止中
2023年10月31日	19	13	0	0	0	12.3	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の総稼働時間	72h/M	月間の焼却物の種類及び数量	汚　泥：　11.393T/M

	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
排ガスの分析結果	－	－	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
	採取場所		－	－	－	－	－
	排ガス出口煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素	塩素		
			－	－	－		