

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2024年6月分)

事業所名	住友化学(株)岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤 浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度 平均値	排ガス中のCO濃度 平均値	集塵器流入ガス温度 平均値	備考 (排ガス処理設備の清掃)
2024年6月1日	14.8	0.0	20.3	停止中
2024年6月2日	15.2	0.0	22.2	〃
2024年6月3日	15.1	0.0	20.7	〃
2024年6月4日	14.8	0.0	21.1	〃
2024年6月5日	14.6	0.0	20.8	〃
2024年6月6日	281.0	0.1	42.3	着火
2024年6月7日	907.7	2.2	84.0	運転中
2024年6月8日	949.5	7.6	88.6	〃
2024年6月9日	949.4	12.0	88.6	〃
2024年6月10日	949.4	15.0	89.4	〃
2024年6月11日	949.1	22.3	89.5	〃
2024年6月12日	948.8	20.1	88.9	〃
2024年6月13日	949.0	20.3	89.1	〃
2024年6月14日	950.0	9.5	89.5	〃
2024年6月15日	948.8	11.8	89.1	〃
2024年6月16日	949.0	3.6	88.8	〃
2024年6月17日	703.4	2.7	70.7	停止
2024年6月18日	131.9	0.0	32.3	停止中
2024年6月19日	56.7	0.0	27.4	〃
2024年6月20日	41.2	0.0	25.0	〃
2024年6月21日	28.8	0.0	23.4	〃
2024年6月22日	23.0	0.0	23.5	〃
2024年6月23日	20.0	0.0	23.9	〃
2024年6月24日	19.2	0.0	25.1	〃
2024年6月25日	18.9	0.0	25.0	〃
2024年6月26日	18.7	0.0	24.9	〃
2024年6月27日	18.1	0.0	23.5	〃
2024年6月28日	17.0	0.0	22.7	〃
2024年6月29日	17.2	0.0	24.6	〃
2024年6月30日	18.0	0.0	25.8	〃

月間の 総稼働時間	263 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃油: 276.3 T/M 廃アルカリ: 376.2 T/M
--------------	---------	-------------------	-----------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	採取場所	通常運転	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	排ガス出口 煙道			乾きガス量	塩化水素		