

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年6月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	CTプラント
記入者	田中 一幸
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C)	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度(°C)	
		平均値	最大値	最小値		
2015/6/1	899.9	0.0	0.0	0.0	78.3	
2015/6/2	898.3	0.0	0.0	0.0	83.0	
2015/6/3	897.5	0.0	0.0	0.0	83.8	
2015/6/4	894.5	2.4	0.0	0.0	79.5	
2015/6/5	893.8	1.4	0.0	0.0	76.0	
2015/6/6	892.4	0.0	0.0	0.0	75.5	
2015/6/7	892.8	0.0	0.0	0.0	73.5	
2015/6/8	892.0	0.0	0.0	0.0	83.9	
2015/6/9	891.1	0.0	0.0	0.0	84.0	
2015/6/10	892.1	0.0	0.0	0.0	75.9	
2015/6/11	891.5	0.0	0.0	0.0	84.1	
2015/6/12	870.4	1496.5	0.0	2.9	83.7	バーナーガスケット交換(瞬間的にCO上昇)
2015/6/13	896.0	0.0	0.0	0.0	83.8	
2015/6/14	895.9	0.0	0.0	0.0	82.6	
2015/6/15	895.9	0.0	0.0	0.0	73.5	
2015/6/16	894.1	0.0	0.0	0.0	83.7	
2015/6/17	894.0	0.0	0.0	0.0	79.9	
2015/6/18	892.8	0.0	0.0	0.0	79.1	
2015/6/19	893.4	0.0	0.0	0.0	83.7	
2015/6/20	893.0	0.0	0.0	0.0	83.6	
2015/6/21	892.7	0.0	0.0	0.0	83.8	
2015/6/22	892.9	0.0	0.0	0.0	84.0	
2015/6/23	892.7	0.0	0.0	0.0	81.4	
2015/6/24	877.1	9.8	0.0	0.0	83.7	
2015/6/25	871.6	0.0	0.0	0.0	84.1	
2015/6/26	871.6	0.0	0.0	0.0	84.0	
2015/6/27	871.6	0.0	0.0	0.0	84.0	
2015/6/28	870.8	0.0	0.0	0.0	84.0	
2015/6/29	871.4	0.0	0.0	0.0	83.1	
2015/6/30	681.0	0.0	0.0	0.0	65.6	8:30焼却停止後降温。22:10消火

月間の 総稼働時間	720h/M (30日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油: 53t/M 廃アルカリ(アルカリ排水): 1000T/M
--------------	--------------	------------------------	-------------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
			湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		—	—	—	—	—
	CT排ガス 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年6月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学(株)大分工場
施設名	ST-1プラント
記入者	田中 一幸
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C)	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度(°C)	
	平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2015/6/1	23.0	2.9	2.9	2.9	27.5	停止中
2015/6/2	20.5	2.9	2.9	2.9	26.5	停止中
2015/6/3	16.1	2.9	2.9	2.9	23.6	停止中
2015/6/4	15.7	2.9	2.9	2.9	25.7	停止中
2015/6/5	4.9	2.9	2.9	2.9	18.7	停止中
2015/6/6	8.2	2.9	2.9	2.9	23.3	停止中
2015/6/7	9.7	2.9	2.9	2.9	23.6	停止中
2015/6/8	9.0	2.9	2.9	2.9	20.5	停止中
2015/6/9	11.1	2.9	2.9	2.9	22.7	停止中
2015/6/10	12.5	2.9	2.9	2.9	23.7	停止中
2015/6/11	11.0	2.9	2.9	2.9	22.3	停止中
2015/6/12	18.6	2.9	2.9	2.9	28.2	停止中
2015/6/13	13.8	2.9	2.9	2.9	24.1	停止中
2015/6/14	14.1	2.9	2.9	2.9	24.1	停止中
2015/6/15	18.6	2.9	2.9	2.9	25.6	停止中
2015/6/16	15.1	2.9	2.9	2.9	22.3	停止中
2015/6/17	11.5	2.9	2.9	2.9	23.0	停止中
2015/6/18	9.0	2.9	2.9	2.9	20.1	停止中
2015/6/19	8.4	2.9	2.9	2.9	21.6	停止中
2015/6/20	16.6	2.9	2.9	2.9	25.7	停止中
2015/6/21	16.0	2.9	2.9	2.9	27.1	停止中
2015/6/22	16.1	2.9	2.9	2.9	24.7	停止中
2015/6/23	16.2	2.9	2.9	2.9	25.2	停止中
2015/6/24	18.3	2.9	2.9	2.9	24.2	停止中
2015/6/25	19.8	2.9	2.9	2.9	25.8	停止中
2015/6/26	25.2	2.9	2.9	2.9	27.5	停止中
2015/6/27	21.3	2.9	2.9	2.9	23.8	停止中
2015/6/28	15.3	2.9	2.9	2.9	25.6	停止中
2015/6/29	18.4	2.9	2.9	2.9	26.7	停止中
2015/6/30	19.9	2.9	2.9	2.9	23.5	停止中

月間の 総稼働時間	- h/M(-日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油:- T/M 廃アルカリ(アルカリ排水):-T/M
--------------	-----------	------------------------	--------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		-	-	-	-	-
	-		乾きガス量	塩化水素	塩素		
			-	-	-		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年6月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学(株)大分工場
施設名	ST-2プラント
記入者	田中 一幸
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目						備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度 (°C)	
	キルン(°C) 平均値	再燃焼炉 (°C) 平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2015/6/1	852.2	886.8	47.2	7.4	22.2	61.8	
2015/6/2	874.3	878.6	28.0	12.6	20.3	63.0	
2015/6/3	883.1	886.8	40.2	0.0	19.1	63.7	
2015/6/4	865.7	884.2	29.2	0.8	22.1	64.4	
2015/6/5	867.9	883.6	38.9	0.0	22.8	65.0	
2015/6/6	859.8	879.0	32.4	0.0	23.8	65.9	
2015/6/7	873.3	883.7	33.4	0.0	20.7	67.1	
2015/6/8	898.7	878.4	27.3	10.4	19.7	66.8	
2015/6/9	896.9	879.0	31.2	8.4	17.9	66.0	
2015/6/10	909.2	872.9	73.3	4.6	19.1	65.3	
2015/6/11	905.3	875.1	41.6	0.0	19.1	65.4	
2015/6/12	879.6	875.9	31.3	7.0	16.4	64.6	
2015/6/13	870.6	884.3	47.6	0.0	19.4	65.1	
2015/6/14	887.7	875.0	57.1	0.0	18.1	65.3	
2015/6/15	638.6	650.8	964.8	0.0	25.5	50.8	8:00焼却停止後降温。20:00時消火。
2015/6/16	567.8	96.2	0.0	0.0	0.0	29.7	停止中
2015/6/17	597.2	61.4	5.7	0.0	0.7	29.3	停止中
2015/6/18	840.8	44.8	6.1	0.0	0.2	25.9	停止中
2015/6/19	1400.0	38.1	0.0	0.0	0.0	26.8	停止中
2015/6/20	1400.0	36.1	1.9	0.0	0.1	28.4	停止中
2015/6/21	1400.0	35.1	0.2	0.0	0.0	29.4	停止中
2015/6/22	1400.0	34.6	0.0	0.0	0.0	28.1	停止中
2015/6/23	1400.0	34.2	3.8	0.0	0.2	28.3	停止中
2015/6/24	706.4	264.3	345.9	0.0	78.8	42.0	13:10点火後昇温。
2015/6/25	650.9	831.7	82.3	0.0	14.5	60.7	15:00汚泥焼却開始
2015/6/26	877.5	884.7	29.6	3.3	9.9	64.1	
2015/6/27	881.7	871.1	22.5	0.0	6.4	66.7	
2015/6/28	872.3	883.7	22.5	0.9	6.7	67.0	
2015/6/29	905.5	892.2	23.1	0.0	5.6	67.3	
2015/6/30	906.8	875.5	65.2	0.0	12.5	67.1	

月間の 総稼働時間	480h/M(20日)	月間の廃棄物(焼却物)の 種類及び数量	廃油: 261T/M 廃アルカリ(アルカリ排水): 72T/M
--------------	-------------	------------------------	------------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	4月16日	4月24日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		-	-	-	0.012g/m3	
	ST-2煙道		乾きガス量	塩化水素	ふっ素	-	-
			-	-	-	-	