

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年8月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学(株)大分工場
施設名	CTプラント
記入者	田中 一幸
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C)	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度(°C)	
		平均値	最大値	最小値		
2015/8/1	30.0	0.0	0.0	0.0	32.3	停止中
2015/8/2	29.9	0.0	0.0	0.0	32.0	停止中
2015/8/3	29.6	0.0	0.0	0.0	31.6	停止中
2015/8/4	29.5	0.0	0.0	0.0	31.9	停止中
2015/8/5	29.4	0.0	0.0	0.0	31.8	停止中
2015/8/6	29.8	0.0	0.0	0.0	33.1	停止中
2015/8/7	30.0	0.0	0.0	0.0	32.3	停止中
2015/8/8	30.3	0.0	0.0	0.0	32.9	停止中
2015/8/9	30.4	0.0	0.0	0.0	33.4	停止中
2015/8/10	30.6	0.0	0.0	0.0	33.2	停止中
2015/8/11	30.4	0.0	0.0	0.0	32.7	停止中
2015/8/12	27.8	0.0	0.0	0.0	26.2	停止中
2015/8/13	27.7	0.0	0.0	0.0	29.3	停止中
2015/8/14	27.2	0.0	0.0	0.0	28.6	停止中
2015/8/15	27.1	0.0	0.0	0.0	29.8	停止中
2015/8/16	27.2	0.0	0.0	0.0	29.3	停止中
2015/8/17	26.1	0.0	0.0	0.0	25.9	停止中
2015/8/18	25.5	0.0	0.0	0.0	27.6	停止中
2015/8/19	24.4	0.0	0.0	0.0	24.9	停止中
2015/8/20	25.7	0.0	0.0	0.0	29.7	停止中
2015/8/21	27.8	0.0	0.0	0.0	32.1	停止中
2015/8/22	28.9	0.0	0.0	0.0	31.0	停止中
2015/8/23	28.2	0.0	0.0	0.0	30.2	停止中
2015/8/24	26.8	0.0	0.0	0.0	26.8	停止中
2015/8/25	26.2	0.0	0.0	0.0	27.6	停止中
2015/8/26	24.8	0.0	0.0	0.0	24.5	停止中
2015/8/27	24.9	0.0	0.0	0.0	28.3	停止中
2015/8/28	24.8	0.0	0.0	0.0	26.4	停止中
2015/8/29	23.9	0.0	0.0	0.0	24.2	停止中
2015/8/30	23.7	0.0	0.0	0.0	26.8	停止中
2015/8/31	22.9	0.0	0.0	0.0	24.0	停止中

月間の 総稼働時間	0h/M (0日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油: 0t/M 廃アルカリ(アルカリ排水): 0T/M
--------------	-----------	------------------------	---------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		-	-	-	-	-
	CT排ガス 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年8月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学(株)大分工場
施設名	ST-17プラント
記入者	田中 一幸
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C) 平均値	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度(°C) 平均値	
		最大値	最小値	平均値		
2015/8/1	32.0	2.9	2.9	2.9	32.2	停止中
2015/8/2	31.1	2.9	2.9	2.9	31.8	停止中
2015/8/3	32.5	2.9	2.9	2.9	31.4	停止中
2015/8/4	30.2	2.9	2.9	2.9	31.4	停止中
2015/8/5	30.6	2.9	2.9	2.9	31.4	停止中
2015/8/6	34.9	2.9	2.9	2.9	32.3	停止中
2015/8/7	35.8	2.9	2.9	2.9	31.6	停止中
2015/8/8	33.6	2.9	2.9	2.9	32.4	停止中
2015/8/9	34.2	2.9	2.9	2.9	32.7	停止中
2015/8/10	34.0	2.9	2.9	2.9	32.7	停止中
2015/8/11	33.6	2.9	2.9	2.9	32.6	停止中
2015/8/12	27.8	2.9	2.9	2.9	27.2	停止中
2015/8/13	27.2	2.9	2.9	2.9	29.7	停止中
2015/8/14	28.8	2.9	2.9	2.9	29.0	停止中
2015/8/15	28.2	2.9	2.9	2.9	29.8	停止中
2015/8/16	27.0	2.9	2.9	2.9	29.5	停止中
2015/8/17	26.9	2.9	2.9	2.9	26.7	停止中
2015/8/18	26.8	2.9	2.9	2.9	27.8	停止中
2015/8/19	25.0	2.9	2.9	2.9	25.4	停止中
2015/8/20	27.5	2.9	2.9	2.9	29.3	停止中
2015/8/21	31.4	2.9	2.9	2.9	31.7	停止中
2015/8/22	30.4	2.9	2.9	2.9	30.8	停止中
2015/8/23	29.9	2.9	2.9	2.9	30.1	停止中
2015/8/24	27.7	2.9	2.9	2.9	27.4	停止中
2015/8/25	30.5	2.9	2.9	2.9	28.1	停止中
2015/8/26	25.7	2.9	2.9	2.9	25.2	停止中
2015/8/27	27.6	2.9	2.9	2.9	28.1	停止中
2015/8/28	26.7	2.9	2.9	2.9	26.7	停止中
2015/8/29	23.9	2.9	2.9	2.9	24.7	停止中
2015/8/30	23.6	2.9	2.9	2.9	27.0	停止中
2015/8/31	19.8	2.9	2.9	2.9	24.4	停止中

月間の 総稼働時間	- h/M(-日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油:- T/M 廃アルカリ(アルカリ排水):-T/M
--------------	-----------	------------------------	--------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		-	-	-	-	
	-		乾きガス量	塩化水素	塩素		-
			-	-	-		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年8月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	ST-2プラント
記入者	田中 一幸
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度 (°C)	備考 (排ガス処理設備の清掃)
	キルン(°C)	再燃焼炉 (°C)	最大値	最小値	平均値		
	平均値	平均値				平均値	
2015/8/1	893.8	884.7	30.2	0.1	8.9	66.0	
2015/8/2	905.1	882.9	25.9	0.0	7.0	65.3	
2015/8/3	920.5	881.1	14.8	2.7	7.8	64.8	
2015/8/4	913.3	883.2	11.9	0.1	5.7	62.9	
2015/8/5	902.9	884.8	9.2	0.0	3.7	63.6	
2015/8/6	876.0	887.4	119.9	0.0	3.3	62.4	
2015/8/7	911.9	883.3	33.6	0.0	6.2	64.0	
2015/8/8	908.7	883.7	13.6	0.0	6.1	64.8	
2015/8/9	869.0	886.6	12.2	0.0	5.6	64.8	
2015/8/10	893.4	884.6	10.3	0.0	6.4	64.3	
2015/8/11	686.1	797.3	611.5	0.0	6.2	58.4	21:55緊急停止(廃熱ボイラー水管破損)
2015/8/12	758.3	129.8	0.0	0.0	0.0	32.6	停止中
2015/8/13	1185.0	56.6	0.0	0.0	0.0	29.6	停止中
2015/8/14	1226.1	41.0	0.0	0.0	0.0	28.1	停止中
2015/8/15	1313.7	38.3	0.0	0.0	0.0	28.6	停止中
2015/8/16	1391.5	36.3	0.0	0.0	0.0	31.2	停止中
2015/8/17	1400.0	35.1	0.0	0.0	0.0	29.7	停止中
2015/8/18	1400.0	34.1	0.0	0.0	0.0	30.0	停止中
2015/8/19	1400.0	34.0	0.0	0.0	0.0	29.1	停止中
2015/8/20	1400.0	34.0	0.0	0.0	0.0	31.1	停止中
2015/8/21	1353.3	36.2	0.0	0.0	0.0	33.0	停止中
2015/8/22	1371.7	35.7	0.0	0.0	0.0	32.0	停止中
2015/8/23	1400.0	34.6	0.0	0.0	0.0	31.4	停止中
2015/8/24	973.5	34.6	0.0	0.0	0.0	30.1	停止中
2015/8/25	720.4	34.2	0.0	0.0	0.0	30.1	停止中
2015/8/26	1214.1	33.5	0.0	0.0	0.0	28.6	停止中
2015/8/27	1128.3	33.2	0.0	0.0	0.0	29.9	停止中
2015/8/28	1392.3	33.3	0.0	0.0	0.0	29.7	停止中
2015/8/29	1400.0	32.5	0.0	0.0	0.0	28.2	停止中
2015/8/30	1400.0	32.5	0.0	0.0	0.0	29.5	停止中
2015/8/31	1400.0	32.4	0.0	0.0	0.0	28.0	停止中

月間の 総稼働時間	264h/M(11日)	月間の廃棄物(焼却物)の 種類及び数量	廃油: 191T/M 廃アルカリ(アルカリ排水): 24 T/M
--------------	-------------	------------------------	-------------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	6月29日	7月28日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		27,200m3/h	-	-	0.002g/m3	0.0092
	ST-2煙道		乾きガス量 21,300m3/h	塩化水素	ふっ素	-	