

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年9月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学(株)大分工場
施設名	CTプラント
記入者	田中 一幸
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C)	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度(°C)	
		平均値	最大値	最小値		
2015/9/1	22.1	0.0	0.0	0.0	23.7	停止中
2015/9/2	22.0	0.0	0.0	0.0	23.9	停止中
2015/9/3	22.2	0.0	0.0	0.0	24.9	停止中
2015/9/4	23.9	0.0	0.0	0.0	28.0	停止中
2015/9/5	24.3	0.0	0.0	0.0	25.6	停止中
2015/9/6	23.1	0.0	0.0	0.0	24.4	停止中
2015/9/7	23.0	0.0	0.0	0.0	24.8	停止中
2015/9/8	23.4	0.0	0.0	0.0	25.1	停止中
2015/9/9	22.9	0.0	0.0	0.0	24.0	停止中
2015/9/10	23.0	0.0	0.0	0.0	24.4	停止中
2015/9/11	22.9	0.0	0.0	0.0	25.2	停止中
2015/9/12	22.8	0.0	0.0	0.0	25.7	停止中
2015/9/13	23.6	0.0	0.0	0.0	24.9	停止中
2015/9/14	22.0	0.0	0.0	0.0	22.7	停止中
2015/9/15	20.9	0.0	0.0	0.0	22.6	停止中
2015/9/16	19.7	0.0	0.0	0.0	20.7	停止中
2015/9/17	19.3	0.0	0.0	0.0	21.8	停止中
2015/9/18	20.9	0.0	0.0	0.0	24.7	停止中
2015/9/19	21.5	0.0	0.0	0.0	23.5	停止中
2015/9/20	21.6	0.0	0.0	0.0	23.7	停止中
2015/9/21	20.9	0.0	0.0	0.0	23.1	停止中
2015/9/22	20.8	0.0	0.0	0.0	23.3	停止中
2015/9/23	21.5	0.0	0.0	0.0	24.1	停止中
2015/9/24	20.5	0.0	0.0	0.0	22.8	停止中
2015/9/25	21.9	0.0	0.0	0.0	25.5	停止中
2015/9/26	23.0	0.0	0.0	0.0	25.9	停止中
2015/9/27	23.3	0.0	0.0	0.0	24.6	停止中
2015/9/28	22.6	0.0	0.0	0.0	24.9	停止中
2015/9/29	22.7	0.0	0.0	0.0	24.1	停止中
2015/9/30	21.4	0.0	0.0	0.0	21.1	停止中

月間の 総稼働時間	0h/M (0日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油: 0t/M 廃アルカリ(アルカリ排水): 0T/M
--------------	-----------	------------------------	---------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		-	-	-	-	-
	CT排ガス 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年9月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学(株)大分工場
施設名	ST-17プラント
記入者	田中 一幸
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C) 平均値	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度(°C) 平均値	
		最大値	最小値	平均値		
2015/9/1	18.0	2.9	2.9	2.9	23.8	停止中
2015/9/2	19.5	2.9	2.9	2.9	24.0	停止中
2015/9/3	18.7	2.9	2.9	2.9	24.9	停止中
2015/9/4	23.4	2.9	2.9	2.9	27.9	停止中
2015/9/5	23.0	2.9	2.9	2.9	26.0	停止中
2015/9/6	20.0	2.9	2.9	2.9	24.9	停止中
2015/9/7	20.4	2.9	2.9	2.9	25.1	停止中
2015/9/8	20.6	2.9	2.9	2.9	25.5	停止中
2015/9/9	18.8	2.9	2.9	2.9	24.4	停止中
2015/9/10	21.4	2.9	2.9	2.9	24.5	停止中
2015/9/11	19.9	2.9	2.9	2.9	25.3	停止中
2015/9/12	21.5	2.9	2.9	2.9	25.6	停止中
2015/9/13	20.8	2.9	2.9	2.9	25.3	停止中
2015/9/14	14.0	2.9	2.9	2.9	23.0	停止中
2015/9/15	13.4	2.9	2.9	2.9	22.6	停止中
2015/9/16	15.4	2.9	2.9	2.9	20.8	停止中
2015/9/17	11.9	2.9	2.9	2.9	21.8	停止中
2015/9/18	17.8	2.9	2.9	2.9	25.2	停止中
2015/9/19	17.2	2.9	2.9	2.9	24.2	停止中
2015/9/20	15.6	2.9	2.9	2.9	24.6	停止中
2015/9/21	14.4	2.9	2.9	2.9	23.0	停止中
2015/9/22	13.8	2.9	2.9	2.9	23.4	停止中
2015/9/23	19.7	2.9	2.9	2.9	24.5	停止中
2015/9/24	15.3	2.9	2.9	2.9	22.8	停止中
2015/9/25	17.9	2.9	2.9	2.9	25.8	停止中
2015/9/26	21.5	2.9	2.9	2.9	26.5	停止中
2015/9/27	21.2	2.9	2.9	2.9	25.0	停止中
2015/9/28	19.7	2.9	2.9	2.9	25.2	停止中
2015/9/29	18.6	2.9	2.9	2.9	24.9	停止中
2015/9/30	11.4	2.9	2.9	2.9	21.4	停止中

月間の 総稼働時間	- h/M(-日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油:- T/M 廃アルカリ(アルカリ排水):-T/M
--------------	-----------	------------------------	--------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		-	-	-	-	-
	-		乾きガス量	塩化水素	塩素		
			-	-	-		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年9月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	ST-2プラント
記入者	田中 一幸
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度 (°C)	備考 (排ガス処理設備の清掃)
	キルン(°C)	再燃焼炉 (°C)	最大値	最小値	平均値		
	平均値	平均値				平均値	
2015/9/1	1167.5	32.1	0.0	0.0	0.0	27.7	
2015/9/2	1342.2	31.9	0.0	0.0	0.0	27.8	定修中
2015/9/3	857.6	31.3	0.0	0.0	0.0	27.5	定修中
2015/9/4	698.7	31.8	0.0	0.0	0.0	29.1	定修中
2015/9/5	1051.4	32.1	0.0	0.0	0.0	28.6	定修中
2015/9/6	542.2	31.0	0.0	0.0	0.0	27.9	定修中
2015/9/7	106.5	31.2	0.0	0.0	0.0	27.9	定修中
2015/9/8	106.5	30.5	0.0	0.0	0.0	27.7	定修中
2015/9/9	106.5	29.8	0.0	0.0	0.0	27.0	定修中
2015/9/10	624.9	30.1	0.0	0.0	0.0	27.1	定修中
2015/9/11	646.8	30.9	0.0	0.0	0.0	27.6	定修中
2015/9/12	741.0	31.3	0.0	0.0	0.0	28.3	定修中
2015/9/13	980.1	31.1	0.0	0.0	0.0	28.0	定修中
2015/9/14	1107.3	30.8	0.0	0.0	0.0	27.3	定修中
2015/9/15	1346.5	30.7	0.0	0.0	0.0	27.4	定修中
2015/9/16	1400.0	31.0	0.0	0.0	0.0	26.8	定修中
2015/9/17	1400.0	30.0	0.0	0.0	0.0	26.8	定修中
2015/9/18	1373.9	29.3	0.0	0.0	0.0	26.7	定修中
2015/9/19	1258.5	30.4	0.0	0.0	0.0	27.3	定修中
2015/9/20	1327.7	30.4	0.0	0.0	0.0	27.5	定修中
2015/9/21	1400.0	30.9	0.0	0.0	0.0	27.1	定修中
2015/9/22	1400.0	30.8	0.0	0.0	0.0	27.3	定修中
2015/9/23	847.4	31.1	0.0	0.0	0.0	27.3	定修中
2015/9/24	786.9	30.0	0.0	0.0	0.0	26.2	定修中
2015/9/25	1219.4	30.4	0.0	0.0	0.0	27.8	定修中
2015/9/26	1400.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.6	定修中
2015/9/27	1400.0	31.4	0.0	0.0	0.0	27.5	定修中
2015/9/28	1400.0	31.6	0.0	0.0	0.0	28.2	定修中
2015/9/29	564.1	31.9	0.0	0.0	0.0	27.4	定修中
2015/9/30	783.0	31.0	0.0	0.0	0.0	25.6	定修中

月間の 総稼働時間	0h/M(0日)	月間の廃棄物(焼却物)の 種類及び数量	廃油: 0T/M 廃アルカリ(アルカリ排水): 0 T/M
--------------	----------	------------------------	----------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度
	8月10日	8月18日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		28,800m3/h	-	-	0.01g/m3	-
	ST-2煙道		乾きガス量	塩化水素	ふっ素	-	
		23,900m3/h	-	-	-		