

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年10月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学(株)大分工場
施設名	CTプラント
記入者	田中 一幸
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C)	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度(°C)	
		平均値	最大値	最小値		
2015/10/1	20.9	0.0	0.0	0.0	24.7	停止中
2015/10/2	22.3	0.0	0.0	0.0	21.8	停止中
2015/10/3	20.6	0.0	0.0	0.0	21.4	停止中
2015/10/4	20.7	0.0	0.0	0.0	22.9	停止中
2015/10/5	19.5	0.0	0.0	0.0	19.2	停止中
2015/10/6	18.1	0.0	0.0	0.0	19.5	停止中
2015/10/7	18.1	0.0	0.0	0.0	19.8	停止中
2015/10/8	17.6	0.0	0.0	0.0	19.4	停止中
2015/10/9	17.5	0.0	0.0	0.0	20.0	停止中
2015/10/10	16.7	0.0	0.0	0.0	18.9	停止中
2015/10/11	17.0	0.0	0.0	0.0	18.6	停止中
2015/10/12	16.7	0.0	0.0	0.0	19.1	停止中
2015/10/13	17.8	0.0	0.0	0.0	18.6	停止中
2015/10/14	17.0	0.0	0.0	0.0	18.4	停止中
2015/10/15	16.1	0.0	0.0	0.0	19.0	停止中
2015/10/16	16.7	0.0	0.0	0.0	18.9	停止中
2015/10/17	17.2	0.0	0.0	0.0	19.1	停止中
2015/10/18	17.5	0.0	0.0	0.0	19.5	停止中
2015/10/19	17.5	0.0	0.0	0.0	19.1	停止中
2015/10/20	17.8	0.0	0.0	0.0	19.7	停止中
2015/10/21	17.3	0.0	0.0	0.0	19.5	停止中
2015/10/22	18.2	0.0	0.0	0.0	20.2	停止中
2015/10/23	17.7	0.0	0.0	0.0	19.7	停止中
2015/10/24	19.0	0.0	0.0	0.0	21.8	停止中
2015/10/25	19.0	0.0	0.0	0.0	18.3	停止中
2015/10/26	16.3	0.0	0.0	0.0	16.7	停止中
2015/10/27	16.3	0.0	0.0	0.0	19.9	停止中
2015/10/28	15.9	0.0	0.0	0.0	16.2	停止中
2015/10/29	15.7	0.0	0.0	0.0	17.7	停止中
2015/10/30	15.0	0.0	0.0	0.0	17.3	停止中
2015/10/31	15.0	0.0	0.0	0.0	15.4	停止中

月間の 総稼働時間	0h/M (0日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油: 0t/M 廃アルカリ(アルカリ排水): 0T/M
--------------	-----------	------------------------	---------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		-	-	-	-	-
	CT排ガス 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年10月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学(株)大分工場
施設名	ST-17プラント
記入者	田中 一幸
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C) 平均値	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度(°C) 平均値	
		最大値	最小値	平均値		
2015/10/1	19.9	2.9	2.9	2.9	24.5	停止中
2015/10/2	16.6	2.9	2.9	2.9	23.0	停止中
2015/10/3	9.7	2.9	2.9	2.9	22.3	停止中
2015/10/4	11.9	2.9	2.9	2.9	23.6	停止中
2015/10/5	9.1	2.9	2.9	2.9	19.4	停止中
2015/10/6	2.9	2.9	2.9	2.9	19.8	停止中
2015/10/7	2.0	2.9	2.9	2.9	20.4	停止中
2015/10/8	1.6	2.9	2.9	2.9	19.8	停止中
2015/10/9	2.5	2.9	2.9	2.9	20.4	停止中
2015/10/10	0.4	2.9	2.9	2.9	18.9	停止中
2015/10/11	6.5	2.9	2.9	2.9	19.0	停止中
2015/10/12	1.0	2.9	2.9	2.9	19.4	停止中
2015/10/13	7.9	2.9	2.9	2.9	19.5	停止中
2015/10/14	0.2	2.9	2.9	2.9	19.1	停止中
2015/10/15	0.3	2.9	2.9	2.9	19.0	停止中
2015/10/16	3.9	2.9	2.9	2.9	19.3	停止中
2015/10/17	1.9	2.9	2.9	2.9	19.8	停止中
2015/10/18	2.1	2.9	2.9	2.9	20.2	停止中
2015/10/19	0.4	2.9	2.9	2.9	19.8	停止中
2015/10/20	1.3	2.9	2.9	2.9	20.5	停止中
2015/10/21	1.8	2.9	2.9	2.9	19.7	停止中
2015/10/22	3.6	2.9	2.9	2.9	20.9	停止中
2015/10/23	3.0	2.9	2.9	2.9	20.1	停止中
2015/10/24	8.4	2.9	2.9	2.9	22.4	停止中
2015/10/25	6.6	2.9	2.9	2.9	19.5	停止中
2015/10/26	0.0	2.9	2.9	2.9	17.4	停止中
2015/10/27	3.4	2.9	2.9	2.9	19.7	停止中
2015/10/28	2.8	2.9	2.9	2.9	16.7	停止中
2015/10/29	0.8	2.9	2.9	2.9	18.2	停止中
2015/10/30	0.5	2.9	2.9	2.9	17.3	停止中
2015/10/31	0.8	2.9	2.9	2.9	16.1	停止中

月間の 総稼働時間	- h/M(-日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油:- T/M 廃アルカリ(アルカリ排水):-T/M
--------------	-----------	------------------------	--------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		-	-	-	-	-
	-		乾きガス量	塩化水素	塩素		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年10月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	ST-2プラント
記入者	田中 一幸
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度 (°C)	備考 (排ガス処理設備の清掃)
	キルン(°C)	再燃焼炉 (°C)	最大値	最小値	平均値		
	平均値	平均値				平均値	
2015/10/1	834.3	147.5	355.9	0.0	111.0	36.9	
2015/10/2	813.5	797.8	262.0	0.0	25.8	60.8	17:00汚泥焼却開始。
2015/10/3	880.2	892.8	22.2	0.0	6.7	68.0	
2015/10/4	877.9	892.0	11.3	0.0	5.3	66.7	
2015/10/5	865.9	894.7	33.5	0.0	7.6	66.7	
2015/10/6	916.6	895.0	9.0	0.0	5.2	65.9	
2015/10/7	927.3	899.9	22.3	0.0	9.4	67.0	
2015/10/8	919.9	881.7	19.5	0.1	11.6	66.8	
2015/10/9	927.3	897.3	61.8	0.0	17.5	67.4	
2015/10/10	995.1	889.0	32.4	6.5	18.9	68.6	
2015/10/11	976.9	891.6	24.0	1.8	13.1	66.4	
2015/10/12	984.4	886.9	34.8	1.7	17.6	64.5	
2015/10/13	990.1	898.0	52.3	0.0	11.9	65.0	
2015/10/14	977.7	894.4	42.3	0.0	11.2	66.6	
2015/10/15	1051.6	895.3	47.8	0.0	9.1	66.7	
2015/10/16	1048.9	883.7	56.4	7.5	17.9	65.3	
2015/10/17	1080.9	888.9	36.8	7.6	17.7	65.6	
2015/10/18	1082.7	896.0	118.3	0.0	16.3	66.0	
2015/10/19	766.0	630.3	1000.0	0.0	36.7	48.4	
2015/10/20	349.2	274.4	241.4	0.0	24.6	41.4	
2015/10/21	824.3	835.3	98.2	0.0	13.3	62.4	
2015/10/22	833.1	882.7	14.6	2.9	9.8	63.7	
2015/10/23	883.6	884.8	29.8	1.4	10.4	66.3	
2015/10/24	885.6	885.8	40.5	6.3	14.4	64.5	
2015/10/25	891.5	892.6	50.0	1.7	14.7	64.2	
2015/10/26	846.6	887.9	36.0	7.2	15.7	64.4	
2015/10/27	859.1	895.8	38.4	3.2	14.7	63.9	
2015/10/28	880.6	895.0	23.0	2.6	13.7	62.7	
2015/10/29	893.2	890.3	17.3	1.4	7.1	65.9	
2015/10/30	902.7	893.1	12.7	2.2	6.2	65.1	
2015/10/31	894.4	899.2	17.7	0.0	7.0	64.7	

月間の 総稼働時間	696h/M(29日)	月間の廃棄物(焼却物)の 種類及び数量	廃油: 618T/M 廃アルカリ(アルカリ排水): 268 T/M
--------------	-------------	------------------------	--------------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	—	—	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		—	—	—	—	—
	ST-2煙道		乾きガス量	塩化水素	ふっ素	—	
			—	—	—	—	