産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2021年5月分）

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	CTﾌﾟﾗﾝﾄ
記入者	若林　幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					
	燃焼ガス温度(℃)	排ガスのCO濃度(ppm)（注1）			洗浄塔出口ガス温度(℃)	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2021/5/1	870.7	129.3	0.1	30.1	88.1	廃水焼却量調整時CO濃度上昇
2021/5/2	880.4	53.4	2.2	17.7	87.9	
2021/5/3	881.3	51.2	1.9	15.8	87.8	
2021/5/4	882.4	54.9	1.6	20.7	87.9	
2021/5/5	879.3	45.9	1.2	6.7	87.8	
2021/5/6	878.3	29.0	1.0	8.1	88.3	
2021/5/7	879.8	83.4	1.4	13.1	88.2	
2021/5/8	881.1	70.2	4.5	32.0	84.5	
2021/5/9	879.8	32.8	0.2	5.9	85.0	
2021/5/10	880.0	26.9	0.6	8.6	88.1	
2021/5/11	879.7	23.4	0.0	6.0	88.4	
2021/5/12	879.8	59.7	1.6	14.1	88.0	
2021/5/13	878.3	104.6	3.9	11.4	88.0	廃水ﾊﾞｰﾅｰ噴霧不良でCO濃度上昇、掃除
2021/5/14	874.1	36.4	2.3	13.6	75.3	
2021/5/15	874.0	66.4	0.0	11.6	88.2	
2021/5/16	874.7	40.8	1.7	12.2	88.1	
2021/5/17	873.1	18.3	0.5	5.5	87.7	
2021/5/18	874.0	14.2	0.4	3.6	87.5	
2021/5/19	880.3	74.3	0.0	3.5	87.7	
2021/5/20	878.3	2.6	0.0	0.3	87.8	
2021/5/21	874.7	22.6	0.0	6.0	88.0	
2021/5/22	872.9	32.0	6.5	19.3	84.8	
2021/5/23	876.5	328.6	0.0	57.8	85.5	廃水ﾊﾞｰﾅｰ噴霧不良でCO濃度上昇、掃除
2021/5/24	889.6	212.0	1.4	17.8	88.0	廃水ﾊﾞｰﾅｰ噴霧不良でCO濃度上昇、掃除
2021/5/25	892.3	60.6	0.0	11.4	87.4	
2021/5/26	890.2	15.5	0.0	4.2	86.6	
2021/5/27	890.2	22.0	0.5	7.7	86.4	
2021/5/28	889.2	99.8	0.0	2.3	86.8	
2021/5/29	890.3	10.0	0.0	4.2	87.0	
2021/5/30	889.4	10.6	0.0	4.5	87.1	
2021/5/31	892.0	9.1	0.0	3.4	85.9	

注1）排ガスのCO濃度基準（100ppm以下）は適用外

月間の総稼働時間	744h/M(31日)	月間の廃棄物（焼却物）の種類及び数量	廃　油：179T/M 廃ｱﾙｶﾘ(ｱﾙｶﾘ排水)：1270T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	－	－	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
	採取場所		－	－	－	－	－
	CT煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素	塩素	全水銀	
			－	－	－	－	

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2021年5月分）

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	ST-1ﾌﾟﾗﾝﾄ
記入者	若林　幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					
	燃焼ガス温度(℃)	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口ガス温度(℃)	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2021/5/1	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/2	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/3	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/4	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/5	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/6	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/7	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/8	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/9	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/10	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/11	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/12	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/13	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/14	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/15	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/16	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/17	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/18	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/19	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/20	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/21	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/22	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/23	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/24	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/25	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/26	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/27	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/28	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/29	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/30	－	－	－	－	－	停止中
2021/5/31	－	－	－	－	－	停止中

月間の総稼働時間	-h/-M(日)	月間の廃棄物（焼却物）の種類及び数量	廃　油：-T/M 廃ｱﾙｶﾘ(ｱﾙｶﾘ排水)：-T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	－	－	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
	採取場所		－	－	－	－	－
	－		乾きｶﾞｽ量	塩化水素	塩素		
			－	－	－		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2021年5月分）

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	ST-2ﾌﾟﾗﾝﾄ
記入者	若林　幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口ガス温度(℃)	備考（排ガス処理設備の清掃）
	ｷﾙﾝ(℃)	再燃焼炉(℃)					
	平均値	平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2021/5/1	868.4	883.9	33.1	20.0	25.0	60.5	
2021/5/2	885.4	888.2	21.8	8.8	13.6	60.6	
2021/5/3	881.0	881.1	36.6	10.1	25.1	62.9	
2021/5/4	806.7	884.4	44.9	19.2	30.6	62.1	
2021/5/5	778.0	874.2	37.1	23.9	30.6	61.1	
2021/5/6	905.6	885.8	32.0	19.8	25.3	63.3	
2021/5/7	935.9	889.7	31.9	12.7	23.2	64.3	
2021/5/8	897.7	884.7	38.0	21.1	28.9	63.4	
2021/5/9	877.8	885.6	40.5	20.9	31.4	61.1	
2021/5/10	882.9	886.8	40.9	19.1	27.1	60.3	
2021/5/11	915.5	885.0	33.1	10.8	21.4	63.5	
2021/5/12	906.6	891.0	27.3	9.9	17.4	64.9	
2021/5/13	940.6	880.9	27.0	13.9	20.7	64.9	
2021/5/14	612.6	732.5	38.1	0.0	16.6	53.2	20:00ｷﾙﾝ再燃焼炉消火
2021/5/15	40.9	112.3	0.0	0.0	0.0	28.5	停止中
2021/5/16	37.6	53.5	2.2	0.0	0.1	25.1	停止中
2021/5/17	45.0	45.2	9.7	0.0	3.5	24.7	停止中
2021/5/18	107.4	40.9	6.4	2.4	4.2	24.3	停止中
2021/5/19	82.2	34.8	20.3	1.4	4.5	24.6	停止中
2021/5/20	30.6	31.5	2.7	1.3	1.8	24.6	停止中
2021/5/21	169.7	118.8	29.5	0.0	7.3	32.7	14:00 再燃焼炉,ｷﾙﾝ点火
2021/5/22	699.8	724.1	22.5	0.0	9.0	57.4	13:40　汚泥焼却開始
2021/5/23	898.1	890.4	13.8	8.1	10.3	66.9	
2021/5/24	896.2	880.6	31.0	8.8	19.7	65.5	
2021/5/25	922.7	886.0	28.9	14.0	23.0	66.5	
2021/5/26	929.8	895.9	34.1	12.2	23.2	66.5	
2021/5/27	912.1	892.3	30.8	15.3	22.2	68.0	
2021/5/28	930.6	906.5	47.8	11.2	18.1	67.5	
2021/5/29	918.6	897.2	19.3	7.5	13.9	64.6	
2021/5/30	905.5	900.8	22.5	5.0	11.0	65.6	
2021/5/31	909.4	905.9	22.8	7.6	13.6	66.4	

月間の総稼働時間	576h/M(24日)	月間の廃棄物（焼却物）の種類及び数量	廃　油：321T/M 廃ｱﾙｶﾘ(ｱﾙｶﾘ排水)：128T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	5月11日	5月26日	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
	採取場所		26,200m3/h	0.02m3/h未満	15ppm	－	ー
	ST-2煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素	ふっ素	全水銀	
			21,200m3/h	3.7mg/m3	0.6mg/m3未満	0.09μg/m3未満	