産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2021年9月分）

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	CTﾌﾟﾗﾝﾄ
記入者	若林　幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					
	燃焼ガス温度(℃)	排ガスのCO濃度(ppm)（注1）			洗浄塔出口ガス温度(℃)	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2021/9/1	892.8	10.5	0.0	2.8	86.9	
2021/9/2	892.4	22.9	0.0	7.0	86.8	
2021/9/3	892.8	12.7	0.0	4.5	86.6	
2021/9/4	893.5	9.6	0.0	2.4	86.6	
2021/9/5	893.6	14.1	0.0	4.4	86.5	
2021/9/6	894.9	19.6	1.3	10.9	71.0	
2021/9/7	892.2	35.7	8.2	19.1	63.5	
2021/9/8	890.8	33.1	6.5	16.5	62.9	
2021/9/9	894.2	21.3	0.0	3.1	80.1	
2021/9/10	892.1	25.2	3.1	10.7	76.6	
2021/9/11	891.9	37.3	6.5	19.0	61.6	
2021/9/12	892.1	30.6	4.0	16.6	61.6	
2021/9/13	893.7	33.9	0.0	7.2	74.0	
2021/9/14	892.5	20.0	0.0	5.7	86.0	
2021/9/15	885.4	19.8	1.1	10.0	83.8	
2021/9/16	883.1	43.8	9.7	20.6	63.7	
2021/9/17	874.4	117.7	12.7	61.5	66.0	廃油切替時一時的にCO濃度上昇
2021/9/18	873.6	102.6	1.7	36.5	77.6	排水ﾊﾞｰﾅｰ噴霧不良、一時的にCO濃度上昇
2021/9/19	872.8	78.2	13.7	39.0	82.8	
2021/9/20	873.6	86.0	22.2	45.4	72.6	
2021/9/21	874.2	90.2	17.6	47.2	69.6	
2021/9/22	879.4	100.1	17.4	58.0	70.2	排水ﾊﾞｰﾅｰ噴霧不良、一時的にCO濃度上昇
2021/9/23	884.0	52.4	0.0	16.6	82.2	
2021/9/24	885.3	69.1	6.5	26.6	86.7	
2021/9/25	884.0	43.8	3.6	18.5	86.7	
2021/9/26	878.2	47.7	13.3	26.0	85.6	
2021/9/27	875.4	114.9	18.6	55.6	85.8	排水ﾊﾞｰﾅｰ噴霧不良、一時的にCO濃度上昇
2021/9/28	884.7	54.0	7.5	21.3	86.6	
2021/9/29	879.9	65.0	1.2	30.6	85.8	
2021/9/30	880.1	68.4	14.4	33.8	73.0	

注1）排ガスのCO濃度基準（100ppm以下)は適用外

月間の総稼働時間	720h/M(30日)	月間の廃棄物（焼却物）の種類及び数量	廃　油：177/M 廃ｱﾙｶﾘ(ｱﾙｶﾘ排水)：1336T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	－	－	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
	採取場所		－	－	－	－	－
	CT煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素	塩素	全水銀	
			－	－	－	－	

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2021年9月分）

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	ST-1ﾌﾟﾗﾝﾄ
記入者	若林　幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					
	燃焼ガス温度(℃)	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口ガス温度(℃)	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2021/9/1	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/2	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/3	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/4	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/5	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/6	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/7	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/8	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/9	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/10	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/11	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/12	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/13	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/14	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/15	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/16	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/17	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/18	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/19	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/20	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/21	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/22	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/23	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/24	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/25	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/26	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/27	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/28	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/29	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/30	－	－	－	－	－	停止中

月間の総稼働時間	-h/-M(日)	月間の廃棄物（焼却物）の種類及び数量	廃　油：-T/M 廃ｱﾙｶﾘ(ｱﾙｶﾘ排水)：-T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	－	－	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
	採取場所		－	－	－	－	－
	－		乾きｶﾞｽ量	塩化水素	塩素		
			－	－	－		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2021年9月分）

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	ST-2ﾌﾟﾗﾝﾄ
記入者	若林　幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口ガス温度(℃)	備考（排ガス処理設備の清掃）
	ｷﾙﾝ(℃)	再燃焼炉(℃)					
	平均値	平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2021/9/1	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/2	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/3	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/4	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/5	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/6	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/7	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/8	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/9	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/10	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/11	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/12	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/13	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/14	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/15	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/16	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/17	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/18	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/19	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/20	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/21	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/22	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/23	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/24	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/25	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/26	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/27	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/28	－	－	－	－	－	－	停止中
2021/9/29	27.5	72.5	15.1	0.0	3.4	29.6	13:40再燃焼炉消火
2021/9/30	288.5	253.2	51.5	0.7	24.6	42.3	11:00ｷﾙﾝ点火

月間の総稼働時間	0h/M(0日)	月間の廃棄物（焼却物）の種類及び数量	廃　油：ーT/M 廃ｱﾙｶﾘ(ｱﾙｶﾘ排水)：ーT/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	－	－	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
	採取場所		－	－	－	－	ー
	ST-2煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素	ふっ素	全水銀	
			－	－	－	－	