

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年4月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	CTプラント
記入者	若林 幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C)	排ガスのCO濃度(ppm)(注1)			洗浄塔出口 ガス温度(°C)	
		平均値	最大値	最小値	平均値	
2022/4/1	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/2	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/3	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/4	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/5	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/6	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/7	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/8	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/9	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/10	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/11	312.8	22.9	0.0	2.1	49.8	14:30 点火
2022/4/12	789.7	0.0	0.0	0.0	77.5	昇温中
2022/4/13	864.9	3.7	0.0	0.0	84.1	10:00 排水焼却開始
2022/4/14	861.7	0.0	0.0	0.0	85.6	
2022/4/15	860.2	0.0	0.0	0.0	85.3	
2022/4/16	860.3	0.0	0.0	0.0	85.4	
2022/4/17	859.7	0.0	0.0	0.0	85.2	
2022/4/18	859.5	0.0	0.0	0.0	85.2	
2022/4/19	859.5	0.0	0.0	0.0	85.5	
2022/4/20	859.5	1.0	0.0	0.0	85.6	
2022/4/21	853.1	84.8	0.0	0.3	86.9	
2022/4/22	849.6	0.8	0.0	0.0	87.5	
2022/4/23	850.3	2.1	0.0	0.0	87.3	
2022/4/24	849.8	3.5	0.0	0.4	86.4	
2022/4/25	849.9	4.5	0.0	1.2	86.2	
2022/4/26	849.9	5.7	0.0	0.5	86.2	
2022/4/27	850.3	7.0	0.0	1.0	86.1	
2022/4/28	850.3	12.0	0.5	6.1	86.0	
2022/4/29	849.6	14.4	1.8	7.4	86.1	
2022/4/30	849.7	11.1	0.8	4.7	86.5	

注1) 排ガスのCO濃度基準(100ppm以下)は適用外

月間の 総稼働時間	480h/M(20日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油:0T/M 廃アルカリ(アルカリ排水):786T/M
--------------	-------------	------------------------	---------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	4月18日	4月21日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		17,700m3/h	-	-	0.005g/m3	-
	CT煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素	全水銀	
		9,400m3/h	-	-	-		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年4月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	ST-1プラント
記入者	若林 幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C)	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度(°C)	
	平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2022/4/1	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/2	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/3	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/4	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/5	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/6	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/7	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/8	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/9	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/10	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/11	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/12	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/13	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/14	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/15	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/16	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/17	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/18	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/19	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/20	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/21	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/22	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/23	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/24	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/25	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/26	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/27	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/28	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/29	-	-	-	-	-	停止中
2022/4/30	-	-	-	-	-	停止中

月間の 総稼働時間	-h/-M(日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油:-T/M 廃アルカリ(アルカリ排水):-T/M
--------------	----------	------------------------	-------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		-	-	-	-	-
	-		乾きガス量	塩化水素	塩素		
		-	-	-			

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年4月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学(株)大分工場
施設名	ST-2プラント
記入者	若林 幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目							備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口		
	キルン(°C)	再燃焼炉(°C)	最大値	最小値	平均値	ガス温度(°C)		
	平均値	平均値				平均値		
2022/4/1	624.0	705.5	42.2	11.3	23.7	56.0	15:00 汚泥焼却開始	
2022/4/2	936.4	906.1	24.1	13.6	19.5	65.5		
2022/4/3	1000.9	898.8	22.9	9.0	15.2	67.9		
2022/4/4	1005.2	897.2	25.7	10.0	16.7	64.4		
2022/4/5	988.3	902.2	29.7	10.6	18.0	63.8		
2022/4/6	955.9	897.4	23.6	11.8	18.9	64.8		
2022/4/7	968.0	894.4	26.6	13.8	18.7	65.9		
2022/4/8	939.6	893.6	29.9	13.4	19.8	65.6		
2022/4/9	953.2	895.8	25.8	14.3	18.9	65.8		
2022/4/10	936.8	896.6	28.9	10.0	19.5	65.7		
2022/4/11	944.1	897.8	32.8	14.3	21.0	65.1		
2022/4/12	936.5	892.7	27.5	14.4	20.4	64.7		
2022/4/13	925.5	892.6	28.9	16.0	22.0	62.8		
2022/4/14	926.9	890.6	29.6	11.3	19.8	61.8		
2022/4/15	926.9	884.9	28.2	8.6	17.9	60.9		
2022/4/16	902.7	886.0	43.6	13.8	23.7	60.4		
2022/4/17	908.2	895.1	41.5	11.2	23.9	63.2		
2022/4/18	892.5	892.2	34.7	11.2	24.0	62.3		
2022/4/19	900.7	889.5	79.2	13.8	26.6	62.9		
2022/4/20	883.1	896.1	37.5	13.1	23.0	65.1		
2022/4/21	878.0	889.3	35.3	16.0	25.5	62.4		
2022/4/22	878.1	894.7	41.6	12.8	22.8	61.4		
2022/4/23	898.2	889.6	28.7	10.3	18.6	63.1		
2022/4/24	880.9	892.9	27.8	11.3	20.1	61.2		
2022/4/25	891.1	900.3	42.0	13.7	19.8	63.7		
2022/4/26	892.7	900.3	44.1	10.0	19.5	65.2		
2022/4/27	902.5	924.9	51.3	10.4	22.7	63.5		
2022/4/28	920.1	907.0	50.0	15.5	30.4	64.5		
2022/4/29	942.2	893.6	30.2	14.8	23.8	60.5		
2022/4/30	952.4	903.4	41.2	13.5	22.6	61.8		

月間の総稼働時間	720h/M(30日)	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油:459T/M 廃アルカリ(アルカリ排水):138T/M
----------	-------------	--------------------	-----------------------------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	4月18日	4月25日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		27,900m3/h	-	-	0.003g/m3	-
	ST-2煙道		乾きガス量	塩化水素	ふっ素	全水銀	
			23,100m3/h	-	-	-	