

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年8月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	CTプラント
記入者	若林 幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C)	排ガスのCO濃度(ppm)(注1)			洗浄塔出口 ガス温度(°C)	
		平均値	最大値	最小値		
2022/8/1	865.0	0.4	0.0	0.0	87.7	
2022/8/2	861.5	0.0	0.0	0.0	88.0	
2022/8/3	870.0	0.0	0.0	0.0	88.2	
2022/8/4	869.9	0.0	0.0	0.0	88.1	
2022/8/5	870.1	1.4	0.0	0.0	88.1	
2022/8/6	869.9	0.0	0.0	0.0	88.2	
2022/8/7	869.8	1.3	0.0	0.0	88.1	
2022/8/8	869.2	0.5	0.0	0.0	88.2	
2022/8/9	869.6	0.0	0.0	0.0	88.2	
2022/8/10	863.4	45.4	0.0	0.3	88.2	
2022/8/11	870.0	0.0	0.0	0.0	88.2	
2022/8/12	869.9	0.0	0.0	0.0	87.8	
2022/8/13	866.2	25.5	0.0	1.5	88.0	
2022/8/14	860.9	5.4	0.0	0.5	87.9	
2022/8/15	859.8	4.1	0.0	0.1	87.8	
2022/8/16	860.5	2.4	0.0	0.0	87.9	
2022/8/17	860.2	6.7	0.0	1.0	87.7	
2022/8/18	855.8	15.0	0.0	4.1	87.1	
2022/8/19	855.6	15.2	0.0	4.6	79.5	
2022/8/20	855.3	25.4	0.0	2.8	86.4	
2022/8/21	855.8	3.6	0.0	0.4	87.2	
2022/8/22	855.6	9.3	0.0	1.2	87.2	
2022/8/23	855.6	7.7	0.0	1.4	87.1	
2022/8/24	855.3	6.1	0.0	0.7	87.0	
2022/8/25	852.5	8.4	0.0	0.7	86.5	
2022/8/26	850.9	17.2	0.0	0.3	85.9	
2022/8/27	849.6	3.2	0.0	0.2	85.7	
2022/8/28	849.7	2.1	0.0	0.1	86.2	
2022/8/29	850.2	4.5	0.0	0.6	86.4	
2022/8/30	849.9	3.6	0.0	0.2	86.3	
2022/8/31	849.8	18.1	0.0	0.4	86.4	

注1)排ガスのCO濃度基準(100ppm以下)は適用外

月間の 総稼働時間	744h/M(31日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油:118T/M 廃アルカリ(アルカリ排水):1,723T/M
--------------	-------------	------------------------	-------------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	8月8日	8月8日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		22,100m3/h	-	-	0.001g/m3	-
	CT煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素	全水銀	
		10,500m3/h	-	-	-		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年8月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	ST-1プラント
記入者	若林 幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C)	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度(°C)	
	平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2022/8/1	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/2	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/3	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/4	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/5	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/6	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/7	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/8	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/9	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/10	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/11	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/12	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/13	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/14	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/15	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/16	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/17	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/18	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/19	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/20	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/21	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/22	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/23	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/24	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/25	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/26	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/27	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/28	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/29	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/30	-	-	-	-	-	停止中
2022/8/31	-	-	-	-	-	停止中

月間の 総稼働時間	-h/-M(日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油:-T/M 廃アルカリ(アルカリ排水):-T/M
--------------	----------	------------------------	-------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		-	-	-	-	-
	-		乾きガス量	塩化水素	塩素		
		-	-	-			

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年8月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学(株)大分工場
施設名	ST-2プラント
記入者	若林 幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目						備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口	
	キルン(°C)	再燃焼炉(°C)	最大値	最小値	平均値	ガス温度(°C)	
	平均値	平均値					
2022/8/1	867.5	905.2	22.9	10.6	15.4	58.4	
2022/8/2	868.8	911.2	25.8	10.6	15.3	60.0	
2022/8/3	938.7	907.4	18.1	9.7	13.0	61.2	
2022/8/4	947.6	915.3	22.1	10.0	14.0	61.7	
2022/8/5	922.1	914.4	27.4	6.9	14.7	62.2	
2022/8/6	919.7	910.3	38.9	9.4	20.1	62.2	
2022/8/7	917.6	901.2	23.0	9.0	16.6	62.0	
2022/8/8	911.7	900.8	31.7	7.8	16.8	61.4	
2022/8/9	923.1	886.4	45.7	11.2	16.1	62.0	
2022/8/10	949.3	899.8	21.5	11.5	15.7	62.2	
2022/8/11	919.9	898.8	17.8	8.1	13.2	61.6	
2022/8/12	897.8	909.3	22.7	6.9	13.0	62.5	
2022/8/13	917.6	905.7	25.6	7.8	15.5	62.4	
2022/8/14	931.6	916.6	23.6	3.2	10.2	62.1	
2022/8/15	868.1	911.8	9.7	1.1	5.3	61.2	
2022/8/16	908.0	893.9	15.9	2.0	6.5	60.8	
2022/8/17	919.6	899.2	14.8	2.6	6.1	63.6	
2022/8/18	903.7	888.9	33.2	2.0	5.6	64.1	
2022/8/19	647.6	794.7	19.1	0.0	4.2	56.7	21:00キルン再燃焼炉消火
2022/8/20	71.5	154.0	0.0	0.0	0.0	36.0	停止中
2022/8/21	32.0	66.1	0.5	0.0	0.0	31.9	停止中
2022/8/22	32.5	49.5	7.3	0.0	2.2	32.2	停止中
2022/8/23	34.1	43.9	7.9	2.2	4.4	30.2	停止中
2022/8/24	33.4	40.8	6.0	2.4	3.7	31.0	停止中
2022/8/25	31.7	36.6	5.7	1.7	3.7	29.1	停止中
2022/8/26	31.4	35.1	5.8	0.7	3.0	28.5	停止中
2022/8/27	31.0	34.1	5.5	2.0	3.5	28.3	停止中
2022/8/28	29.8	33.1	3.0	0.9	1.9	27.9	停止中
2022/8/29	29.6	32.0	6.4	1.1	3.8	28.0	停止中
2022/8/30	31.3	32.2	4.6	1.7	3.1	28.6	停止中
2022/8/31	31.7	33.0	5.1	1.9	3.3	29.0	停止中

月間の総稼働時間	456h/M(19日)	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油:349T/M 廃アルカリ(アルカリ排水):32T/M
----------	-------------	--------------------	----------------------------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	8月8日	8月9日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		28,300m3/h	-	-	0.001g/m3	-
	ST-2煙道		乾きガス量	塩化水素	ふっ素	全水銀	
		21,000m3/h	-	-	-		