産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2023年4月分）

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	CTﾌﾟﾗﾝﾄ
記入者	若林　幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					
	燃焼ガス温度(℃)	排ガスのCO濃度(ppm)（注1）			洗浄塔出口ガス温度(℃)	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2023/4/1	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/2	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/3	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/4	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/5	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/6	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/7	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/8	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/9	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/10	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/11	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/12	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/13	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/14	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/15	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/16	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/17	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/18	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/19	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/20	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/21	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/22	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/23	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/24	455.5	12.5	0.0	1.3	55.0	13:50点火
2023/4/25	846.6	0.0	0.0	0.0	80.8	19：20　排水焼却開始
2023/4/26	857.3	0.0	0.0	0.0	82.7	
2023/4/27	854.7	0.0	0.0	0.0	82.8	
2023/4/28	852.3	0.0	0.0	0.0	83.1	
2023/4/29	853.8	0.0	0.0	0.0	82.8	
2023/4/30	854.5	0.0	0.0	0.0	82.7	

注1）排ガスのCO濃度基準（100ppm以下)は適用外

月間の総稼働時間	144h/M(6日)	月間の廃棄物（焼却物）の種類及び数量	廃　油：29T/M 廃ｱﾙｶﾘ(ｱﾙｶﾘ排水)：97T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	4月26日	5月8日	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
	採取場所		15,000m3/h	―	―	0.018g/m3	－
	CT煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素	ふっ素	全水銀	
			7,700m3/h	－	－	－	

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2023年4月分）

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	ST-1ﾌﾟﾗﾝﾄ
記入者	若林　幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					
	燃焼ガス温度(℃)	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口ガス温度(℃)	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2023/4/1	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/2	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/3	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/4	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/5	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/6	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/7	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/8	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/9	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/10	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/11	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/12	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/13	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/14	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/15	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/16	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/17	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/18	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/19	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/20	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/21	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/22	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/23	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/24	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/25	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/26	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/27	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/28	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/29	－	－	－	－	－	停止中
2023/4/30	－	－	－	－	－	停止中

月間の総稼働時間	-h/-M(日)	月間の廃棄物（焼却物）の種類及び数量	廃　油：-T/M 廃ｱﾙｶﾘ(ｱﾙｶﾘ排水)：-T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	－	－	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
	採取場所		－	－	－	－	－
	－		乾きｶﾞｽ量	塩化水素	塩素		
			－	－	－		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2023年4月分）

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	ST-2ﾌﾟﾗﾝﾄ
記入者	若林　幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口ガス温度(℃)	備考（排ガス処理設備の清掃）
	ｷﾙﾝ(℃)	再燃焼炉(℃)					
	平均値	平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2023/4/1	927.1	912.9	38.5	18.9	31.7	61.6	
2023/4/2	871.3	911.0	49.0	15.8	29.6	61.4	
2023/4/3	854.5	914.9	27.2	14.9	20.3	62.9	
2023/4/4	904.4	925.6	39.4	17.9	23.2	63.0	
2023/4/5	899.6	927.9	45.1	9.1	24.3	63.1	
2023/4/6	913.5	944.5	21.8	11.4	16.6	63.9	
2023/4/7	899.9	922.0	38.6	17.8	28.4	58.9	
2023/4/8	882.4	915.1	38.9	16.6	30.7	60.4	
2023/4/9	914.9	921.1	39.7	17.1	27.8	61.5	
2023/4/10	884.4	922.8	38.5	16.7	26.7	62.9	
2023/4/11	875.6	918.0	34.9	11.3	23.2	65.7	
2023/4/12	866.0	917.5	30.9	9.0	21.4	63.4	
2023/4/13	914.2	911.1	34.6	12.1	21.9	65.1	
2023/4/14	571.3	784.5	32.7	0.0	18.2	56.4	20:40ｷﾙﾝ再燃焼炉消火
2023/4/15	41.9	148.2	1.2	0.0	0.3	29.1	停止中
2023/4/16	18.5	67.6	2.7	0.0	0.5	24.7	停止中
2023/4/17	19.4	46.1	1.1	0.0	0.1	25.7	停止中
2023/4/18	23.3	41.9	0.0	0.0	0.0	28.9	停止中
2023/4/19	24.8	41.3	0.4	0.0	0.0	29.1	停止中
2023/4/20	25.3	39.3	0.2	0.0	0.0	30.7	停止中
2023/4/21	297.7	142.0	25.2	0.0	5.4	36.4	13:40 再燃焼炉,ｷﾙﾝ点火
2023/4/22	702.3	755.6	35.3	0.0	10.8	56.8	14:20　汚泥焼却開始
2023/4/23	933.8	931.5	35.0	6.8	16.8	64.9	0:10　汚泥焼却停止
2023/4/24	620.0	908.9	61.9	12.5	26.7	60.5	21:20　キルン消火
2023/4/25	52.0	913.6	52.0	23.0	34.6	59.1	
2023/4/26	258.7	917.8	40.3	11.4	27.5	57.5	17:00　キルン点火
2023/4/27	646.1	919.3	31.6	12.7	22.0	61.8	13:25　汚泥焼却開始
2023/4/28	871.4	923.0	40.8	8.2	21.2	65.2	
2023/4/29	894.1	919.0	30.6	12.6	21.2	67.1	
2023/4/30	898.3	915.3	27.3	12.1	21.8	64.9	

月間の総稼働時間	552h/M(23日)	月間の廃棄物（焼却物）の種類及び数量	廃　油：417T/M 廃ｱﾙｶﾘ(ｱﾙｶﾘ排水)：62T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	4月26日	5月8日	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm3）
	採取場所		31,400m3/h	－	－	0.018g/m3	－
	ST-2煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素	ふっ素	全水銀	
			27,600m3/h	－	－	－	