産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2015年6月分）

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	藤原　正樹
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度※	排ガス中のCO濃度※	集塵器流入ガス温度※	備考
	平均値	平均値	平均値	（排ガス処理設備の清掃）
2015年6月1日	44.0	0.0	25.9	停止中
2015年6月2日	48.8	0.0	29.0	〃
2015年6月3日	52.3	0.0	30.3	〃
2015年6月4日	53.0	0.0	28.2	〃
2015年6月5日	48.2	0.0	26.3	〃
2015年6月6日	46.8	0.0	26.4	〃
2015年6月7日	48.2	0.0	26.9	〃
2015年6月8日	48.9	0.0	28.3	〃
2015年6月9日	47.8	0.0	28.8	〃
2015年6月10日	46.2	0.0	46.2以下	測定機器点検
2015年6月11日	43.2	0.0	43.2以下	測定機器点検
2015年6月12日	53.1	0.0	30.3	停止中
2015年6月13日	52.4	0.0	29.5	〃
2015年6月14日	51.4	0.0	29.2	〃
2015年6月15日	326.0	3.5	51.4	着火
2015年6月16日	907.6	0.2	85.7	運転中
2015年6月17日	950.1	0.0	90.6	〃
2015年6月18日	950.0	0.0	90.6	〃
2015年6月19日	950.0	0.0	90.7	〃
2015年6月20日	950.1	10.2	90.8	〃
2015年6月21日	950.1	19.0	91.0	〃
2015年6月22日	950.0	15.1	91.0	〃
2015年6月23日	950.0	0.4	90.5	〃
2015年6月24日	564.4	4.0	63.4	定常停止
2015年6月25日	105.9	0.0	33.0	〃
2015年6月26日	48.3	0.0	28.6	〃
2015年6月27日	42.7	0.0	27.3	〃
2015年6月28日	43.7	0.0	26.1	〃
2015年6月29日	42.7	0.0	25.6	〃
2015年6月30日	42.3	0.0	26.9	〃

※　連続データは、構内の環境技術部にて閲覧できます

月間の 総稼働時間	212.2 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃　　油:　255 T/M 廃アルカリ:　313 T/M

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
			湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm^3）
	採取場所						
			乾きｶﾞｽ量	塩化水素			

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2015年6月分）

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉1号CT
記入者	藤原　正樹
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度※	排ガス中のCO濃度※	集塵器流入ガス温度※	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	平均値	平均値	
2015年6月1日				稼動休止
2015年6月2日				〃
2015年6月3日				〃
2015年6月4日				〃
2015年6月5日				〃
2015年6月6日				〃
2015年6月7日				〃
2015年6月8日				〃
2015年6月9日				〃
2015年6月10日				〃
2015年6月11日				〃
2015年6月12日				〃
2015年6月13日				〃
2015年6月14日				〃
2015年6月15日				〃
2015年6月16日				〃
2015年6月17日				〃
2015年6月18日				〃
2015年6月19日				〃
2015年6月20日				〃
2015年6月21日				〃
2015年6月22日				〃
2015年6月23日				〃
2015年6月24日				〃
2015年6月25日				〃
2015年6月26日				〃
2015年6月27日				〃
2015年6月28日				〃
2015年6月29日				〃
2015年6月30日				〃

※　連続データは、構内の環境技術部にて閲覧できます

月間の総稼働時間	0 h/M	月間の廃棄物の種類及び数量	廃　　油:　0 T/M 廃アルカリ:　0 T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
			湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm^3）
	採取場所		Nm^3/h	ppm	ppm	g/Nm^3	
			乾きｶﾞｽ量	塩化水素			
			Nm^3/h	mg/Nm^3			