

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年7月分)

事業所名	住友化学(株)岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	藤原 正樹
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度※ 平均値	排ガス中のCO濃度※ 平均値	集塵器流入ガス温度※ 平均値	備考 (排ガス処理設備の清掃)
2015年7月1日	40.6	0.0	27.5	停止中
2015年7月2日	43.5	0.0	27.5	〃
2015年7月3日	48.4	0.0	29.2	〃
2015年7月4日	53.3	0.0	30.3	〃
2015年7月5日	52.8	0.0	29.6	〃
2015年7月6日	53.2	0.0	29.9	〃
2015年7月7日	51.9	0.0	30.0	〃
2015年7月8日	53.5	0.0	31.3	〃
2015年7月9日	54.9	0.0	32.0	〃
2015年7月10日	55.5	0.0	32.2	〃
2015年7月11日	55.7	0.0	32.2	〃
2015年7月12日	55.7	0.0	32.4	〃
2015年7月13日	56.9	0.0	32.2	〃
2015年7月14日	52.0	0.0	31.9	〃
2015年7月15日	43.7	0.0	29.6	〃
2015年7月16日	52.9	0.9	31.8	〃
2015年7月17日	48.1	0.0	29.9	〃
2015年7月18日	51.3	0.0	30.6	〃
2015年7月19日	53.6	0.0	32.5	〃
2015年7月20日	55.4	0.0	32.5	〃
2015年7月21日	292.8	3.8	50.1	着火
2015年7月22日	895.3	0.7	85.4	通常運転
2015年7月23日	949.9	0.4	91.4	〃
2015年7月24日	950.0	0.3	89.8	〃
2015年7月25日	950.0	1.2	89.8	〃
2015年7月26日	950.0	0.5	89.6	〃
2015年7月27日	950.0	1.8	89.5	〃
2015年7月28日	950.0	0.1	89.6	〃
2015年7月29日	950.0	0.0	89.5	〃
2015年7月30日	950.0	0.0	89.2	〃
2015年7月31日	950.0	0.0	89.1	〃

※ 連続データは、構内の環境技術部にて閲覧できます

月間の 総稼働時間	259.8 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃油: 289 T/M 廃アルカリ: 355 T/M
--------------	-----------	-------------------	-------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	7月23日	8月6日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )
	採取場所	通常運転	161000	<0.5ppm	<60ppm	<0.03g/Nm <sup>3</sup>	
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素			
145000			40mg/Nm <sup>3</sup>				

