産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2021年6月分）

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	石原　顕
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度	排ガス中のCO濃度	集塵器流入ガス温度	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	平均値	平均値	
2021年6月1日	91.6	0.0	30.3	停止中
2021年6月2日	47.2	0.0	25.7	〃
2021年6月3日	33.7	0.0	23.5	〃
2021年6月4日	25.4	0.0	22.2	〃
2021年6月5日	21.5	0.0	21.7	〃
2021年6月6日	19.7	0.0	22.3	〃
2021年6月7日	19.9	0.0	24.1	〃
2021年6月8日	21.3	0.0	23.5	〃
2021年6月9日	22.6	0.0	22.4	〃
2021年6月10日	22.7	0.0	23.1	〃
2021年6月11日	22.8	0.0	22.2	〃
2021年6月12日	21.8	0.0	21.9	〃
2021年6月13日	21.5	0.0	22.1	〃
2021年6月14日	21.1	0.0	21.9	〃
2021年6月15日	21.2	0.0	22.4	〃
2021年6月16日	20.9	0.0	21.0	〃
2021年6月17日	19.9	0.0	21.4	〃
2021年6月18日	20.2	0.0	21.5	〃
2021年6月19日	19.4	0.0	22.3	〃
2021年6月20日	19.7	0.0	24.1	〃
2021年6月21日	21.1	0.0	24.3	〃
2021年6月22日	21.4	2.0	24.6	〃
2021年6月23日	21.5	0.4	24.0	〃
2021年6月24日	279.1	2.1	43.6	着火
2021年6月25日	904.8	0.0	84.1	運転中
2021年6月26日	950.1	0.0	89.8	〃
2021年6月27日	950.0	0.0	90.0	〃
2021年6月28日	949.8	0.0	90.2	〃
2021年6月29日	950.1	0.2	90.6	〃
2021年6月30日	949.6	0.2	90.2	〃

月間の総稼働時間	153.5 h/M	月間の廃棄物の種類及び数量	廃　　油:　182 T/M 廃アルカリ:　144.2 T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
			湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm^3）
	採取場所		Nm^3/h	ppm	ppm	g/Nm^3	
	排ガス出口煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素			
			Nm^3/h	mg/Nm^3			