産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2021年10月分)

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤　浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度	排ガス中のCO濃度	集塵器流入ガス温度	備考 (排ガス処理設備の清掃)
	平均値	平均値	平均値	
2021年10月1日	950.0	0.0	89.5	運転中
2021年10月2日	949.8	0.0	89.4	〃
2021年10月3日	950.0	0.0	89.5	〃
2021年10月4日	950.0	0.0	89.5	〃
2021年10月5日	949.8	0.0	89.1	〃
2021年10月6日	950.0	0.0	89.1	〃
2021年10月7日	950.0	0.0	89.6	〃
2021年10月8日	949.8	0.0	90.0	〃
2021年10月9日	950.0	0.0	89.8	〃
2021年10月10日	950.1	0.0	90.0	〃
2021年10月11日	758.3	2.2	77.2	定常停止
2021年10月12日	119.6	0.5	35.8	停止中
2021年10月13日	53.0	0.0	29.0	〃
2021年10月14日	52.7	0.0	28.3	〃
2021年10月15日	57.6	0.0	29.9	〃
2021年10月16日	56.9	0.0	30.0	〃
2021年10月17日	53.5	0.0	27.3	〃
2021年10月18日	51.7	0.0	25.9	〃
2021年10月19日	52.1	0.0	26.8	〃
2021年10月20日	51.7	0.0	26.0	〃
2021年10月21日	50.9	0.0	25.2	〃
2021年10月22日	300.7	2.8	43.2	着火
2021年10月23日	924.7	0.0	84.8	運転中
2021年10月24日	950.1	0.0	90.6	〃
2021年10月25日	949.1	0.0	90.2	〃
2021年10月26日	950.2	0.0	89.9	〃
2021年10月27日	950.0	0.0	89.8	〃
2021年10月28日	950.1	0.0	89.7	〃
2021年10月29日	729.6	0.5	74.2	定常停止
2021年10月30日	102.4	0.0	31.0	停止中
2021年10月31日	46.6	0.0	24.8	〃

月間の 総稼働時間	423 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃　　油:　546.2 T/M 廃アルカリ:　77.8 T/M

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
			湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm^3)
	採取場所		Nm^3/h	ppm	ppm	g/Nm^3	
	排ガス出口 煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素			
			Nm^3/h	mg/Nm^3			