産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年4月分)

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤　浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度	排ガス中のCO濃度	集塵器流入ガス温度	備考 (排ガス処理設備の清掃)
	平均値	平均値	平均値	
2022年4月1日	10.6	0.0	−	工事中
2022年4月2日	8.6	0.0	−	〃
2022年4月3日	8.4	0.0	−	〃
2022年4月4日	9.4	0.0	−	〃
2022年4月5日	10.0	0.0	−	〃
2022年4月6日	11.2	0.0	−	〃
2022年4月7日	12.5	0.0	−	〃
2022年4月8日	13.2	0.0	−	〃
2022年4月9日	13.5	0.0	−	〃
2022年4月10日	13.9	0.0	−	〃
2022年4月11日	14.4	0.0	−	〃
2022年4月12日	14.8	0.0	−	〃
2022年4月13日	15.2	0.0	−	〃
2022年4月14日	15.7	0.0	−	〃
2022年4月15日	14.6	0.0	−	〃
2022年4月16日	13.6	0.0	−	〃
2022年4月17日	12.5	0.0	−	〃
2022年4月18日	12.7	0.0	−	〃
2022年4月19日	13.5	0.0	−	〃
2022年4月20日	14.0	0.0	−	〃
2022年4月21日	14.6	0.0	−	〃
2022年4月22日	14.1	0.0	17.6	停止中
2022年4月23日	15.0	0.0	17.9	〃
2022年4月24日	15.3	0.0	16.7	〃
2022年4月25日	17.4	0.0	18.0	〃
2022年4月26日	22.9	0.0	22.3	〃
2022年4月27日	314.9	1.6	43.1	着火
2022年4月28日	907.7	2.2	80.5	運転中
2022年4月29日	950.9	0.0	82.5	〃
2022年4月30日	950.0	2.4	88.2	〃

月間の 総稼働時間	70 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃　　油:　28.5 T/M 廃アルカリ:　30.3 T/M

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
			湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm^3)
	採取場所						
	排ガス出口 煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素			