

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年5月分)

事業所名	住友化学(株)岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤 浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度 平均値	排ガス中のCO濃度 平均値	集塵器流入ガス温度 平均値	備考 (排ガス処理設備の清掃)
2022年5月1日	950.1	0.9	88.3	運転中
2022年5月2日	950.1	2.7	88.7	〃
2022年5月3日	950.0	6.7	89.3	〃
2022年5月4日	949.9	6.5	89.4	〃
2022年5月5日	950.1	11.7	89.4	〃
2022年5月6日	949.4	8.6	89.1	〃
2022年5月7日	730.5	10.6	73.6	停止
2022年5月8日	108.8	0.0	29.3	停止中
2022年5月9日	44.8	0.0	20.8	〃
2022年5月10日	35.6	0.0	19.8	〃
2022年5月11日	24.5	0.0	19.0	〃
2022年5月12日	20.1	0.0	19.1	〃
2022年5月13日	17.8	0.0	18.6	〃
2022年5月14日	17.0	0.0	18.3	〃
2022年5月15日	16.5	0.0	16.3	〃
2022年5月16日	15.5	0.0	16.9	〃
2022年5月17日	15.6	0.0	17.8	〃
2022年5月18日	16.1	1.9	18.9	〃
2022年5月19日	240.4	0.6	38.0	着火
2022年5月20日	893.6	4.7	80.4	運転中
2022年5月21日	949.9	0.3	87.0	〃
2022年5月22日	949.8	0.3	87.0	〃
2022年5月23日	949.9	0.3	87.2	〃
2022年5月24日	950.0	0.1	88.8	〃
2022年5月25日	949.1	1.1	90.1	〃
2022年5月26日	948.3	0.1	89.3	〃
2022年5月27日	948.9	0.0	89.4	〃
2022年5月28日	768.9	1.2	76.6	停止
2022年5月29日	122.4	0.0	32.6	停止中
2022年5月30日	50.7	0.0	25.5	〃
2022年5月31日	39.1	0.0	25.4	〃

月間の 総稼働時間	385 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃油: 488.3 T/M 廃アルカリ: 567.7 T/M
--------------	---------	-------------------	-----------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	5月25日	6月1日	湿りガス量	硫酸化合物	窒素酸化合物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )
	採取場所	通常運転	乾きガス量	<0.5ppm	4ppm	<0.005g/Nm <sup>3</sup>	
	排ガス出口 煙道		137000Nm <sup>3</sup> /h	塩化水素			
			130000Nm <sup>3</sup> /h	<1mg/Nm <sup>3</sup>			