産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2022年6月分）

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤　浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度	排ガス中のCO濃度	集塵器流入ガス温度	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	平均値	平均値	
2022年6月1日	27.9	0.0	21.5	停止中
2022年6月2日	22.7	0.0	22.1	〃
2022年6月3日	21.3	0.0	24.0	〃
2022年6月4日	20.8	0.0	22.9	〃
2022年6月5日	19.7	0.0	21.2	〃
2022年6月6日	17.6	0.0	19.6	〃
2022年6月7日	17.7	0.0	20.2	〃
2022年6月8日	17.3	0.0	20.0	〃
2022年6月9日	17.8	0.0	21.9	〃
2022年6月10日	18.5	0.0	22.8	〃
2022年6月11日	282.2	2.6	42.1	着火
2022年6月12日	913.9	12.6	84.1	運転中
2022年6月13日	949.7	14.1	88.6	〃
2022年6月14日	949.9	2.2	88.7	〃
2022年6月15日	950.2	2.1	87.9	〃
2022年6月16日	950.0	0.1	86.9	〃
2022年6月17日	950.1	0.7	87.6	〃
2022年6月18日	949.9	0.7	88.4	〃
2022年6月19日	950.0	0.2	88.3	〃
2022年6月20日	950.4	0.2	89.4	〃
2022年6月21日	950.0	0.6	90.7	〃
2022年6月22日	950.1	4.4	90.7	〃
2022年6月23日	717.7	3.4	74.5	停止
2022年6月24日	108.6	0.0	34.7	停止中
2022年6月25日	52.5	0.0	28.7	〃
2022年6月26日	43.2	0.0	28.0	〃
2022年6月27日	32.6	0.0	28.0	〃
2022年6月28日	27.9	0.0	27.0	〃
2022年6月29日	25.9	0.0	26.8	〃
2022年6月30日	25.1	0.0	28.1	〃

月間の総稼働時間	287 h/M	月間の廃棄物の種類及び数量	廃　　油:　300.4 T/M 廃アルカリ:　412.3 T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
			湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm^3）
	採取場所						
	排ガス出口煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素			