# 産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年7月分)

| | |
|---|---|
| 事業所名 | 住友化学㈱岡山プラント |
| 施設名 | 廃棄物焼却炉2号CT |
| 記入者 | 佐藤　浩一 |
| 連絡先 | 086-477-7774 |

| 測定年月日 | 測定項目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 燃焼室燃焼ガス温度 | 排ガス中のCO濃度 | 集塵器流入ガス温度 | 備考<br>(排ガス処理設備の清掃) |
| | 平均値 | 平均値 | 平均値 | |
| 2022年7月1日 | 25.1 | 0.0 | 29.7 | 停止中 |
| 2022年7月2日 | 25.5 | 0.0 | 29.6 | 〃 |
| 2022年7月3日 | 25.0 | 0.0 | 28.0 | 〃 |
| 2022年7月4日 | 24.1 | 0.0 | 26.4 | 〃 |
| 2022年7月5日 | 22.8 | 0.0 | 26.2 | 〃 |
| 2022年7月6日 | 23.4 | 0.0 | 26.7 | 〃 |
| 2022年7月7日 | 24.1 | 0.0 | 26.8 | 〃 |
| 2022年7月8日 | 23.8 | 0.0 | 26.7 | 〃 |
| 2022年7月9日 | 22.9 | 0.0 | 27.4 | 〃 |
| 2022年7月10日 | 23.3 | 0.0 | 28.5 | 〃 |
| 2022年7月11日 | 298.2 | 0.4 | 46.9 | 着火 |
| 2022年7月12日 | 914.5 | 9.3 | 84.3 | 運転中 |
| 2022年7月13日 | 950.0 | 1.6 | 88.6 | 〃 |
| 2022年7月14日 | 950.0 | 1.4 | 88.2 | 〃 |
| 2022年7月15日 | 950.0 | 0.0 | 87.4 | 〃 |
| 2022年7月16日 | 949.8 | 0.0 | 87.4 | 〃 |
| 2022年7月17日 | 949.8 | 0.0 | 87.4 | 〃 |
| 2022年7月18日 | 640.8 | 1.5 | 68.3 | 停止 |
| 2022年7月19日 | 108.5 | 0.5 | 32.9 | 停止中 |
| 2022年7月20日 | 69.0 | 0.0 | 29.5 | 〃 |
| 2022年7月21日 | 163.2 | 0.9 | 37.3 | 着火 |
| 2022年7月22日 | 870.9 | 4.3 | 81.3 | 運転中 |
| 2022年7月23日 | 950.0 | 17.3 | 88.8 | 〃 |
| 2022年7月24日 | 950.0 | 18.8 | 88.8 | 〃 |
| 2022年7月25日 | 950.3 | 8.0 | 89.7 | 〃 |
| 2022年7月26日 | 949.8 | 9.1 | 89.8 | 〃 |
| 2022年7月27日 | 805.5 | 7.7 | 79.3 | 停止 |
| 2022年7月28日 | 130.6 | 0.0 | 38.3 | 停止中 |
| 2022年7月29日 | 61.2 | 0.0 | 32.1 | 〃 |
| 2022年7月30日 | 61.4 | 0.0 | 32.9 | 〃 |
| 2022年7月31日 | 62.2 | 0.0 | 33.5 | 〃 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 月間の<br>総稼働時間 | 308 h/M | 月間の廃棄物の種類<br>及び数量 | 廃　　油:　344.4 T/M<br>廃アルカリ:　181.9 T/M |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排ガスの<br>分析結果 | 採取日 | 報告日 | ばい煙量 | ばい煙濃度 | | | ダイオキシン類濃度 |
| | | | 湿りｶﾞｽ量 | 硫黄酸化物 | 窒素酸化物 | ばいじん | 排ガス(ng-TEQ/Nm$^3$) |
| | 採取場所 | | | | | | |
| | 排ガス出口<br>煙道 | | 乾きｶﾞｽ量 | 塩化水素 | | | |
| | | | | | | | |