

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年8月分)

| | |
|------|---------------|
| 事業所名 | 住友化学(株)岡山プラント |
| 施設名 | 廃棄物焼却炉2号CT |
| 記入者 | 佐藤 浩一 |
| 連絡先 | 086-477-7774 |

| 測定年月日 | 測定項目 | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 燃焼室燃焼ガス温度 平均値 | 排ガス中のCO濃度 平均値 | 集塵器流入ガス温度 平均値 | 備考 (排ガス処理設備の清掃) |
| 2022年8月1日 | 62.7 | 0.0 | 34.3 | 停止中 |
| 2022年8月2日 | 63.4 | 0.0 | 33.7 | 〃 |
| 2022年8月3日 | 299.1 | 10.1 | 49.4 | 着火 |
| 2022年8月4日 | 904.0 | 2.5 | 84.0 | 運転中 |
| 2022年8月5日 | 949.9 | 0.0 | 88.7 | 〃 |
| 2022年8月6日 | 949.4 | 1.3 | 88.9 | 〃 |
| 2022年8月7日 | 950.1 | 0.0 | 89.4 | 〃 |
| 2022年8月8日 | 950.1 | 0.0 | 89.3 | 〃 |
| 2022年8月9日 | 796.3 | 3.6 | 79.4 | 停止 |
| 2022年8月10日 | 127.7 | 0.0 | 39.0 | 停止中 |
| 2022年8月11日 | 63.0 | 0.0 | 33.6 | 〃 |
| 2022年8月12日 | 64.1 | 0.0 | 34.0 | 〃 |
| 2022年8月13日 | 63.7 | 0.0 | 33.9 | 〃 |
| 2022年8月14日 | 63.0 | 0.0 | 33.6 | 〃 |
| 2022年8月15日 | 63.9 | 0.0 | 33.8 | 〃 |
| 2022年8月16日 | 62.7 | 0.0 | 33.5 | 〃 |
| 2022年8月17日 | 311.8 | 0.0 | 49.4 | 着火 |
| 2022年8月18日 | 914.3 | 6.1 | 84.6 | 運転中 |
| 2022年8月19日 | 950.0 | 8.6 | 89.3 | 〃 |
| 2022年8月20日 | 950.1 | 9.6 | 89.4 | 〃 |
| 2022年8月21日 | 950.1 | 10.7 | 89.5 | 〃 |
| 2022年8月22日 | 949.9 | 12.2 | 89.3 | 〃 |
| 2022年8月23日 | 950.2 | 15.8 | 89.2 | 〃 |
| 2022年8月24日 | 950.1 | 15.9 | 89.2 | 〃 |
| 2022年8月25日 | 949.9 | 13.8 | 89.0 | 〃 |
| 2022年8月26日 | 950.1 | 3.8 | 88.7 | 〃 |
| 2022年8月27日 | 950.0 | 5.4 | 88.9 | 〃 |
| 2022年8月28日 | 752.2 | 23.2 | 75.7 | 停止 |
| 2022年8月29日 | 109.6 | 6.3 | 35.4 | 停止中 |
| 2022年8月30日 | 56.8 | 0.0 | 31.6 | 〃 |
| 2022年8月31日 | 61.0 | 0.0 | 34.1 | 〃 |

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| 月間の 総稼働時間 | 410.5 h/M | 月間の廃棄物の種類 及び数量 | 廃油: 410.3 T/M 廃アルカリ: 329.4 T/M |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|------|--------------------------|---------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| 排ガスの 分析結果 | 採取日 | 報告日 | ばい煙量 | ばい煙濃度 | | | ダイオキシン類濃度 |
| | 7月26日 | 8月2日 | 湿りガス量 | 硫黄酸化物 | 窒素酸化物 | ばいじん | 排ガス(ng-TEQ/Nm ³) |
| | 採取場所 | 通常運転 | 乾きガス量 | <0.5ppm | 4ppm | <0.005g/Nm ³ | |
| | 排ガス出口 煙道 | | 122000Nm ³ /h | 塩化水素 | 1mg/Nm ³ | | |