

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年9月分)

事業所名	住友化学(株)岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤 浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度	排ガス中のCO濃度	集塵器流入ガス温度	備考 (排ガス処理設備の清掃)
	平均値	平均値	平均値	
2022年9月1日	58.4	0.0	33.7	停止中
2022年9月2日	55.1	0.0	31.4	〃
2022年9月3日	56.4	0.0	32.7	〃
2022年9月4日	57.9	0.0	33.6	〃
2022年9月5日	58.4	0.0	33.2	〃
2022年9月6日	57.9	0.0	33.4	〃
2022年9月7日	57.9	0.0	31.8	〃
2022年9月8日	57.0	0.0	31.1	〃
2022年9月9日	57.0	0.0	32.2	〃
2022年9月10日	57.0	0.0	32.5	〃
2022年9月11日	332.3	3.5	51.0	着火
2022年9月12日	915.0	2.1	84.3	運転中
2022年9月13日	950.0	0.8	88.7	〃
2022年9月14日	950.0	0.4	88.7	〃
2022年9月15日	950.0	1.2	89.1	〃
2022年9月16日	738.6	1.6	75.4	停止
2022年9月17日	101.6	0.0	35.7	停止中
2022年9月18日	48.1	0.4	30.1	〃
2022年9月19日	35.4	0.4	30.5	〃
2022年9月20日	28.6	0.0	28.0	〃
2022年9月21日	41.6	0.0	25.3	〃
2022年9月22日	20.5	0.0	23.6	〃
2022年9月23日	20.3	0.0	24.7	〃
2022年9月24日	30.0	0.0	25.2	〃
2022年9月25日	315.9	0.9	44.8	着火
2022年9月26日	921.3	2.0	84.5	運転中
2022年9月27日	950.2	4.0	90.3	〃
2022年9月28日	950.2	6.1	90.4	〃
2022年9月29日	949.8	8.1	89.9	〃
2022年9月30日	950.1	1.4	89.6	〃

月間の総稼働時間	277 h/M	月間の廃棄物の種類及び数量	廃油: 242.5 T/M 廃アルカリ: 209.3 T/M
----------	---------	---------------	-----------------------------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	採取場所		湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )
			乾きガス量	塩化水素			