

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年10月分)

事業所名	住友化学(株)岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤 浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度 平均値	排ガス中のCO濃度 平均値	集塵器流入ガス温度 平均値	備考 (排ガス処理設備の清掃)
2022年10月1日	950.0	1.3	89.6	運転中
2022年10月2日	950.1	2.9	90.1	〃
2022年10月3日	949.9	2.6	90.1	〃
2022年10月4日	950.2	1.8	89.9	〃
2022年10月5日	950.0	3.5	90.2	〃
2022年10月6日	728.8	5.9	75.0	停止
2022年10月7日	99.6	14.5	31.9	停止中
2022年10月8日	45.1	5.1	24.1	〃
2022年10月9日	29.2	0.0	19.2	〃
2022年10月10日	21.9	0.0	20.5	〃
2022年10月11日	19.7	0.0	20.3	〃
2022年10月12日	17.9	0.0	19.8	〃
2022年10月13日	301.9	5.6	42.3	着火
2022年10月14日	917.0	2.8	85.3	運転中
2022年10月15日	950.0	3.1	91.1	〃
2022年10月16日	949.9	3.4	91.1	〃
2022年10月17日	950.1	0.8	90.6	〃
2022年10月18日	949.9	0.8	90.4	〃
2022年10月19日	949.8	1.0	90.3	〃
2022年10月20日	949.2	0.9	90.4	〃
2022年10月21日	949.7	5.2	90.6	〃
2022年10月22日	949.4	18.7	90.9	〃
2022年10月23日	949.9	21.3	90.8	〃
2022年10月24日	950.0	16.7	90.4	〃
2022年10月25日	949.5	23.4	89.7	〃
2022年10月26日	949.9	10.0	88.9	〃
2022年10月27日	949.7	11.8	89.0	〃
2022年10月28日	949.7	27.4	89.0	〃
2022年10月29日	950.3	24.6	89.5	〃
2022年10月30日	762.5	30.1	76.1	停止
2022年10月31日	103.8	2.4	30.3	停止中

月間の 総稼働時間	560 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃油: 797.5 T/M 廃アルカリ: 466.9 T/M
--------------	---------	-------------------	-----------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	9月28日	10月6日	湿りガス量	硫酸化合物	窒素化合物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所	通常運転	乾きガス量	<0.5ppm	4ppm	<0.005g/Nm ³	
	排ガス出口 煙道		132000Nm ³ /h	塩化水素	<1mg/Nm ³		