

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2022年11月分)

事業所名	住友化学(株)岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤 浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度 平均値	排ガス中のCO濃度 平均値	集塵器流入ガス温度 平均値	備考 (排ガス処理設備の清掃)
2022年11月1日	41.1	0.0	20.9	停止中
2022年11月2日	26.8	0.0	19.2	〃
2022年11月3日	21.4	0.0	19.4	〃
2022年11月4日	18.9	0.0	19.0	〃
2022年11月5日	16.7	0.0	16.8	〃
2022年11月6日	15.0	0.0	16.7	〃
2022年11月7日	237.1	0.3	34.8	着火
2022年11月8日	905.4	3.8	81.5	運転中
2022年11月9日	949.7	10.2	90.6	〃
2022年11月10日	928.9	17.0	87.3	〃
2022年11月11日	949.8	13.2	90.2	〃
2022年11月12日	949.7	7.9	89.4	〃
2022年11月13日	738.7	1.0	73.8	停止
2022年11月14日	100.1	0.0	30.1	停止中
2022年11月15日	41.9	0.0	20.3	〃
2022年11月16日	26.9	0.0	15.9	〃
2022年11月17日	23.4	0.0	16.2	〃
2022年11月18日	44.9	0.0	21.8	〃
2022年11月19日	-	-	-	計画停電日
2022年11月20日	18.1	0.0	17.9	停止中
2022年11月21日	16.5	0.0	16.9	〃
2022年11月22日	15.4	0.0	16.5	〃
2022年11月23日	30.0	0.0	20.1	〃
2022年11月24日	46.5	0.0	24.1	〃
2022年11月25日	46.9	0.0	23.7	〃
2022年11月26日	48.0	0.0	24.5	〃
2022年11月27日	326.9	2.9	44.5	着火
2022年11月28日	922.9	2.7	84.8	運転中
2022年11月29日	949.8	16.3	89.4	〃
2022年11月30日	949.9	16.8	88.3	〃

月間の 総稼働時間	202 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃油: 184.5 T/M 廃アルカリ: 222.6 T/M
--------------	---------	-------------------	-----------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	11月10日	11月18日	湿りガス量	硫酸化合物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所	通常運転	乾きガス量	<0.5ppm	4ppm	<0.005g/Nm ³	
	排ガス出口 煙道		134000Nm ³ /h	塩化水素	<1mg/Nm ³		