産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2022年12月分）

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤　浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度	排ガス中のCO濃度	集塵器流入ガス温度	備考
	平均値	平均値	平均値	（排ガス処理設備の清掃）
2022年12月1日	950.2	12.1	88.5	運転中
2022年12月2日	950.1	18.4	89.2	〃
2022年12月3日	949.9	18.0	89.2	〃
2022年12月4日	950.0	24.2	89.2	〃
2022年12月5日	949.8	24.3	88.9	〃
2022年12月6日	949.8	13.5	88.6	〃
2022年12月7日	950.3	5.3	89.2	〃
2022年12月8日	950.1	9.2	90.3	〃
2022年12月9日	950.2	16.6	88.6	〃
2022年12月10日	950.2	11.2	86.9	〃
2022年12月11日	950.1	19.7	86.6	〃
2022年12月12日	949.9	25.4	86.7	〃
2022年12月13日	950.3	33.6	86.5	〃
2022年12月14日	949.8	59.6	86.9	〃
2022年12月15日	950.2	115.9	86.7	〃
2022年12月16日	950.0	168.0	86.2	〃
2022年12月17日	950.0	195.0	86.0	〃
2022年12月18日	950.0	168.9	86.1	〃
2022年12月19日	949.9	125.1	86.2	〃
2022年12月20日	949.9	135.5	86.3	〃
2022年12月21日	950.2	85.4	86.2	〃
2022年12月22日	949.9	26.4	86.1	〃
2022年12月23日	950.1	5.1	86.1	〃
2022年12月24日	949.9	2.6	86.3	〃
2022年12月25日	950.1	1.4	86.5	〃
2022年12月26日	950.8	1.5	87.6	〃
2022年12月27日	950.1	15.5	90.0	〃
2022年12月28日	950.1	20.2	90.3	〃
2022年12月29日	949.9	9.5	89.8	〃
2022年12月30日	710.0	2.6	71.9	停止
2022年12月31日	90.9	0.0	25.9	停止中

月間の 総稼働時間	726 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃　　油:　611.7 T/M 廃アルカリ:　971.4 T/M

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
			湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm^3）
	採取場所						
			乾きｶﾞｽ量	塩化水素			