産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2023年6月分）

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤　浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度	排ガス中のCO濃度	集塵器流入ガス温度	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	平均値	平均値	
2023年6月1日	16.9	0.0	20.5	停止中
2023年6月2日	17.4	0.0	20.8	〃
2023年6月3日	18.0	0.0	22.7	〃
2023年6月4日	18.6	0.0	22.2	〃
2023年6月5日	18.8	0.0	22.4	〃
2023年6月6日	18.6	0.0	20.4	〃
2023年6月7日	294.9	0.1	41.1	着火
2023年6月8日	915.4	5.2	83.9	運転中
2023年6月9日	950.0	2.0	88.3	〃
2023年6月10日	950.1	0.3	88.7	〃
2023年6月11日	950.0	0.8	89.2	〃
2023年6月12日	950.0	1.6	89.9	〃
2023年6月13日	949.7	1.6	89.5	〃
2023年6月14日	950.0	0.9	88.7	〃
2023年6月15日	949.9	0.6	88.7	〃
2023年6月16日	949.9	0.3	88.7	〃
2023年6月17日	705.0	0.9	72.3	停止
2023年6月18日	99.4	0.0	32.3	停止中
2023年6月19日	49.1	0.0	26.9	〃
2023年6月20日	34.2	0.0	24.0	〃
2023年6月21日	26.7	0.0	23.8	〃
2023年6月22日	22.3	0.0	21.8	〃
2023年6月23日	20.2	0.0	23.1	〃
2023年6月24日	20.6	0.0	25.1	〃
2023年6月25日	21.2	0.0	25.2	〃
2023年6月26日	21.2	0.0	24.8	〃
2023年6月27日	21.3	0.0	25.8	〃
2023年6月28日	22.5	0.0	25.2	〃
2023年6月29日	23.7	0.0	25.9	〃
2023年6月30日	23.0	0.0	25.6	〃

月間の総稼働時間	239.5 h/M	月間の廃棄物の種類及び数量	廃　　油:　265.5 T/M 廃アルカリ:　346.2 T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	6月13日	6月21日	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm^3）
	採取場所	通常運転	140000Nm3/h	<0.5ppm	5ppm	<0.005g/Nm^3	
	排ガス出口煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素			
			133000Nm3/h	<1mg/Nm3			