産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2023年8月分）

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤　浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度	排ガス中のCO濃度	集塵器流入ガス温度	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	平均値	平均値	
2023年8月1日	30.5	0.0	30.2	停止中
2023年8月2日	28.3	0.0	30.3	〃
2023年8月3日	27.3	0.0	29.9	〃
2023年8月4日	288.4	1.2	47.2	着火
2023年8月5日	907.9	0.0	83.2	運転中
2023年8月6日	949.9	0.0	87.6	〃
2023年8月7日	949.6	0.0	87.6	〃
2023年8月8日	949.7	0.0	87.4	〃
2023年8月9日	522.1	2.3	62.3	停止
2023年8月10日	77.6	0.0	32.8	停止中
2023年8月11日	49.4	0.0	34.1	〃
2023年8月12日	37.9	0.0	34.6	〃
2023年8月13日	34.1	0.0	35.3	〃
2023年8月14日	32.4	0.0	34.2	〃
2023年8月15日	29.3	0.0	30.5	〃
2023年8月16日	27.0	0.0	29.8	〃
2023年8月17日	25.3	0.0	27.0	〃
2023年8月18日	24.3	0.0	28.3	〃
2023年8月19日	24.8	0.0	29.7	〃
2023年8月20日	25.7	0.0	31.3	〃
2023年8月21日	301.7	1.0	49.0	着火
2023年8月22日	910.9	4.5	84.4	運転中
2023年8月23日	949.2	0.0	89.1	〃
2023年8月24日	949.6	0.0	89.6	〃
2023年8月25日	949.4	0.3	90.3	〃
2023年8月26日	948.9	7.3	91.4	〃
2023年8月27日	949.0	4.5	90.9	〃
2023年8月28日	947.4	1.2	89.4	〃
2023年8月29日	947.5	0.2	88.4	〃
2023年8月30日	947.5	0.0	88.0	〃
2023年8月31日	947.1	0.0	87.7	〃

月間の総稼働時間	347.5 h/M	月間の廃棄物の種類及び数量	廃　　油:　477.9 T/M 廃アルカリ:　384.9 T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	7月21日	7月25日	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm^3）
	採取場所	通常運転	141000Nm3/h	<0.5ppm	<4ppm	<0.005g/Nm^3	
	排ガス出口煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素			
			134000Nm3/h	<1mg/Nm3			