産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2023年12月分）

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤　浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度	排ガス中のCO濃度	集塵器流入ガス温度	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	平均値	平均値	
2023年12月1日	933.8	55.1	90.1	運転中
2023年12月2日	678.0	32.7	69.9	停止
2023年12月3日	86.9	0.0	25.0	停止中
2023年12月4日	33.9	0.0	16.3	〃
2023年12月5日	20.4	0.0	10.9	〃
2023年12月6日	13.5	0.0	11.7	〃
2023年12月7日	12.2	0.0	13.1	〃
2023年12月8日	12.5	0.0	11.4	〃
2023年12月9日	10.8	0.0	12.7	〃
2023年12月10日	11.7	0.0	14.5	〃
2023年12月11日	12.7	0.0	14.5	〃
2023年12月12日	12.2	0.0	14.5	〃
2023年12月13日	247.5	4.6	33.8	着火
2023年12月14日	907.1	26.0	83.8	運転中
2023年12月15日	937.6	41.4	89.2	〃
2023年12月16日	938.0	38.8	89.0	〃
2023年12月17日	939.1	26.4	88.9	〃
2023年12月18日	940.4	2.5	88.9	〃
2023年12月19日	798.0	4.7	78.0	停止
2023年12月20日	108.7	0.0	27.2	停止中
2023年12月21日	82.5	0.0	11.5	〃
2023年12月22日	9.3	0.0	4.9	〃
2023年12月23日	2.4	0.0	4.0	〃
2023年12月24日	1.5	0.0	6.7	〃
2023年12月25日	1.8	0.0	6.9	〃
2023年12月26日	1.9	0.0	7.5	〃
2023年12月27日	3.0	0.0	10.4	〃
2023年12月28日	3.6	0.0	9.9	〃
2023年12月29日	4.5	0.0	11.0	〃
2023年12月30日	4.1	0.1	10.0	〃
2023年12月31日	4.5	0.1	11.5	〃

月間の総稼働時間	200 h/M	月間の廃棄物の種類及び数量	廃　　油:　205.8 T/M 廃アルカリ:　231.2 T/M

	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
排ガスの分析結果	11月28日	12月7日	湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm^3）
	採取場所	通常運転	137000Nm3/h	<0.5ppm	<4ppm	<0.005g/Nm^3	
	排ガス出口煙道		乾きｶﾞｽ量	塩化水素			
			133000Nm3/h	<1mg/Nm3			