# 産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2024年4月分）

| | |
|---|---|
| 事業所名 | 住友化学㈱岡山プラント |
| 施設名 | 廃棄物焼却炉2号CT |
| 記入者 | 佐藤　浩一 |
| 連絡先 | 086-477-7774 |

| 測定年月日 | 測定項目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 燃焼室燃焼ガス温度 | 排ガス中のCO濃度 | 集塵器流入ガス温度 | 備考（排ガス処理設備の清掃） |
| | 平均値 | 平均値 | 平均値 | |
| 2024年4月1日 | 10.1 | 0.0 | 17.2 | 停止中 |
| 2024年4月2日 | 38.9 | 0.0 | 14.6 | 〃 |
| 2024年4月3日 | 202.5 | 0.0 | 15.1 | 〃 |
| 2024年4月4日 | 246.0 | 0.0 | 18.9 | 〃 |
| 2024年4月5日 | 101.8 | 0.0 | 14.5 | 〃 |
| 2024年4月6日 | 50.6 | 0.0 | 13.5 | 〃 |
| 2024年4月7日 | 29.2 | 0.0 | 15.6 | 〃 |
| 2024年4月8日 | 28.0 | 0.0 | 18.0 | 〃 |
| 2024年4月9日 | 248.0 | 0.1 | 37.7 | 着火 |
| 2024年4月10日 | 889.4 | 1.0 | 83.4 | 運転中 |
| 2024年4月11日 | 949.8 | 0.0 | 89.9 | 〃 |
| 2024年4月12日 | 950.0 | 0.0 | 89.5 | 〃 |
| 2024年4月13日 | 950.0 | 0.0 | 89.5 | 〃 |
| 2024年4月14日 | 950.2 | 0.6 | 90.0 | 〃 |
| 2024年4月15日 | 949.5 | 1.0 | 89.2 | 〃 |
| 2024年4月16日 | 950.0 | 0.0 | 87.9 | 〃 |
| 2024年4月17日 | 950.3 | 0.0 | 86.7 | 〃 |
| 2024年4月18日 | 949.9 | 0.0 | 85.6 | 〃 |
| 2024年4月19日 | 950.3 | 1.7 | 85.9 | 〃 |
| 2024年4月20日 | 950.0 | 0.1 | 86.1 | 〃 |
| 2024年4月21日 | 950.2 | 1.7 | 86.1 | 〃 |
| 2024年4月22日 | 949.6 | 6.1 | 86.0 | 〃 |
| 2024年4月23日 | 690.1 | 2.5 | 67.3 | 停止 |
| 2024年4月24日 | 117.5 | 0.0 | 28.6 | 停止中 |
| 2024年4月25日 | 50.2 | 0.0 | 21.6 | 〃 |
| 2024年4月26日 | 34.9 | 0.0 | 18.7 | 〃 |
| 2024年4月27日 | 24.1 | 0.0 | 18.8 | 〃 |
| 2024年4月28日 | 18.4 | 0.0 | 19.5 | 〃 |
| 2024年4月29日 | 16.2 | 0.0 | 19.6 | 〃 |
| 2024年4月30日 | 14.3 | 0.0 | 19.3 | 〃 |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 月間の<br>総稼働時間 | 333.5 h/M | 月間の廃棄物の種類<br>及び数量 | 廃　　油:　340.4 T/M<br>廃アルカリ:　495 T/M |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排ガスの<br>分析結果 | 採取日 | 報告日 | ばい煙量 | ばい煙濃度 | | | ダイオキシン類濃度 |
| | | | 湿りｶﾞｽ量 | 硫黄酸化物 | 窒素酸化物 | ばいじん | 排ガス（ng-TEQ/$Nm^3$） |
| | 採取場所 | | | | | | |
| | | | 乾きｶﾞｽ量 | 塩化水素 | | | |
| | | | | | | | |