

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2024年5月分)

事業所名	住友化学(株)岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤 浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度 平均値	排ガス中のCO濃度 平均値	集塵器流入ガス温度 平均値	備考 (排ガス処理設備の清掃)
2024年5月1日	12.9	0.0	16.6	停止中
2024年5月2日	10.8	0.0	15.6	〃
2024年5月3日	10.6	0.0	17.1	〃
2024年5月4日	11.2	0.0	18.5	〃
2024年5月5日	12.2	0.0	19.7	〃
2024年5月6日	13.1	0.0	20.2	〃
2024年5月7日	13.0	0.0	18.9	〃
2024年5月8日	12.5	0.0	17.5	〃
2024年5月9日	10.8	0.0	15.4	〃
2024年5月10日	10.3	0.0	16.5	〃
2024年5月11日	11.0	0.0	18.5	〃
2024年5月12日	12.0	0.0	19.7	〃
2024年5月13日	11.8	0.0	18.0	〃
2024年5月14日	11.0	0.0	16.8	〃
2024年5月15日	256.5	0.2	38.1	着火
2024年5月16日	902.0	13.9	84.1	運転中
2024年5月17日	950.1	16.4	90.2	〃
2024年5月18日	949.9	3.9	89.7	〃
2024年5月19日	950.0	2.4	89.5	〃
2024年5月20日	950.0	2.5	89.4	〃
2024年5月21日	950.2	1.8	89.7	〃
2024年5月22日	949.8	4.7	89.7	〃
2024年5月23日	950.1	31.2	88.9	〃
2024年5月24日	949.9	10.1	88.4	〃
2024年5月25日	589.1	1.5	61.9	停止
2024年5月26日	105.7	0.0	28.4	停止中
2024年5月27日	48.8	0.0	25.2	〃
2024年5月28日	33.7	0.0	20.2	〃
2024年5月29日	22.9	0.0	19.4	〃
2024年5月30日	18.8	1.6	20.2	〃
2024年5月31日	16.7	2.1	19.3	〃

月間の 総稼働時間	235 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃油: 248 T/M 廃アルカリ: 338.7 T/M
--------------	---------	-------------------	---------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	5月22日	5月29日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所	通常運転	乾きガス量	<0.5ppm	4ppm	<0.005g/Nm ³	/
	排ガス出口 煙道		142000Nm ³ /h	塩化水素	<1mg/Nm ³		